

Agata Duraj

Z-ca Dyrektora Oddziału

Łódź, dnia 30.01.2017r.

O.Ł.Z-4.9.2415.9.mb

Temat: Pytanie do sprawy GDDKiA - O.Ł.Z-4.245.9.217.1.jt z dnia 23.01.2017r.

Witam,

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (nr sprawy GDDKiA - O.Ł.Z-4.245.9.217.1.jt z dnia 23.01.2017r.), bardzo proszę o wyjaśnienie zakresu opracowania drogowego i zaangażowania Projektanta branży drogowej.

Znam miejsce przebudowy mostu na przepust i w mojej ocenie droga krajowa Nr 14 nie wymaga przebudowy w tym miejscu, a zatem w ramach opracowania będzie tylko odtworzenie układu drogowego i odtworzenie stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe dla zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu na cieku bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 14 w m. Dobra”.

W ramach rozbiórki mostu i budowy przepustu nastąpi przebudowa niezbędnego odcinka drogi w dostosowaniu do stanu istniejącego.

Droga krajowa nr 14 klasy GP musi przenosić obciążenie 11,5 tony na oś pojazdu oraz posiadać wymagane parametry wytrzymałościowe, stąd potrzeba zaangażowania Projektanta branży drogowej.

Ponadto projekt przepustu powinien być dostosowany do przyszłej rozbudowy drogi o nową jezdnię z pasem rozdziału.

Z-ca Dyrektora Oddziału

Agata Duraj

Sprawę prowadzi:
Marek Baranowski, tel. 662-396-679