

Zdzisław Kuciak
Z-ca Dyrektora Oddziału
O.ZG.KP-4.4170_{WIII}.343.2019.4.mm

Dotyczy ogłoszenia
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

Przedmiot zamówienia:

Korekta stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego wężła Nowa Sól Zachód.

Numer ogłoszenia: O.ZG.KP-4.4170_{WIII}.343.2019.mm

W odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamówieniu dotyczącym przedmiotowego postępowania, Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie 5

Dot. 3 Na drodze wojewódzkiej nr 297 na konstrukcji wsporczej kratowej ustawić w km 0+410 tablice E-2b nad drogą.

Zgodnie z SST pkt 1.3 "tarcze znaków umieszczanych na bramownicy należy wykonać z blachy aluminiowej". Czy zamawiający dopuszcza inne materiały jak np. tablice wykonane na podkładzie z płyty warstwowej? Jeżeli nie proszę o informacje dotyczącą grubości blachy AL 2,0? Dodatkowo w pkt. 2.5.3 Jako materiały do wykonania tarczy znaku dla tablic powyżej 1 m2 wykonane mają być z blachy o grubości min 1,5 . Proszę o jednoznaczne określenie dopuszczonych materiałów dla znaku

Odpowiedź

Po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się zastosowanie innych materiałów do wykonania tarcz znaków.

Bez zmian pozostają pozostałe warunki określone w Ogłoszeniu o zamówieniu znak:
O.ZG.KP-4.4170_{WIII}.343.2019.mm


Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU I
mgr inż. Zdzisław Kuciak