



**Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Zielonej Górze  
Rejon w Słubicach**

Słubice, 16.09.2020r.

O.ZG.Z-13.2415.10.2020.dś

*Dotyczy zamówienia: „Naprawa kotła Obwodu Drogowego w Rzepinie, ul. Mickiewicza 70, 69-110 Rzepin”.*

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Słubicach informuje, iż **ulegają zmianie zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia w punkcie 2 z:**

*W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi :*

- Demontaż istniejącego czopucha spalin;*
- Demontaż istniejącego kolektora zbiorczego spalin wraz z utylizacją;*
- Demontaż istniejącego czujnika zanurzeniowego temperatury wraz z utylizacją;*
- Montaż nowego czujnika zanurzeniowego temperatury;*
- Montaż nowego kolektora zbiorczego spalin;*
- Montaż istniejącego czopucha spalin;*
- Przegląd kotła wraz z sprawdzeniem poprawności działania;*
- O konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych kosztorysem ofertowym ( tak co do rodzaju jak i ilości), Wykonawca niezwłocznie powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego. Warunkiem wykonania tych robót i zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego. W takim przypadku, rozliczenie za te roboty nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego z obmiarem robót. A ich wycena będzie sporządzona wg zasad kalkulacji kosztorysu uproszczonego, z zastosowaniem cen wynegocjowanych i akceptowanych pisemnie przez Zamawiającego;*

**na:**

*W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi :*

- Demontaż istniejącego czopucha spalin wraz z utylizacją;*
- Demontaż istniejącego kolektora zbiorczego spalin;*
- Demontaż istniejącego czujnika zanurzeniowego temperatury wraz z utylizacją;*
- Montaż nowego czujnika zanurzeniowego temperatury;*
- Montaż istniejącego kolektora zbiorczego spalin;*

- *Montaż nowego czopucha spalin;*
- Przegląd kotła wraz z sprawdzeniem poprawności działania;
- O konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych kosztorysem ofertowym ( tak co do rodzaju jak i ilości), Wykonawca niezwłocznie powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego. Warunkiem wykonania tych robót i zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego. W takim przypadku, rozliczenie za te roboty nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego z obmiarem robót. A ich wycena będzie sporządzona wg zasad kalkulacji kosztorysu uproszczonego, z zastosowaniem cen wynegocjowanych i akceptowanych pisemnie przez Zamawiającego;

Jednocześnie informuję, iż ofertę należy złożyć na **Kosztorysie Ofertowym nr 2.**

Termin składania ofert na wykonanie w/w zadania **ulega przedłużeniu i upływa dnia 25 września 2020r. o godz. 14:00.**

**Pozostałe zapisy i formularze nie ulegają zmianie.**

Kierownik Rejonu  
*Belell*  
inż. Mirosław Błażura

\*Sprawę prowadzi:  
Daria Ślebioda  
Starszy Inspektor ds. administracyjnych i zaplecza  
tel. 95 759 25 56,  
e-mail: [dsliebioda@gddkia.gov.pl](mailto:dsliebioda@gddkia.gov.pl)