

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest "Przeгляд i konserwacja instalacji i urządzeń w OUD w m. Moszczanka w zakresie układu detekcji gazów".

Przeглядem objęty jest:

- Układ detekcji gazów zainstalowany w budynku warsztatowo-garażowym zlokalizowanym na terenie Obwodu Utrzymania Dróg w m. Moszczanka, Moszczanka 55a, 08-500 Ryki.

### 2. Usługa obejmuje:

Przeгляд układu detekcji gazów powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta zainstalowanych urządzeń, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.

Przeгляд polega na:

Sprawdzeniu poprawności działania układu detekcji gazów oraz kalibracji czujników w ilości oraz lokalizacji zgodnie z załączonymi rysunkami nr 08 i nr 09 (numeracja z projektu wykonawczego – budynek warsztatowo-garażowy, branża sanitarna)- zakończone protokołem.

Zakres przeglądu obejmuje:

- sprawdzenie poprawności działania układu detekcji gazów - zakończone protokołem;
- kalibrację czujników zlokalizowanych zgodnie z załączonymi rysunkami nr 08 i nr 09 (numeracja z projektu wykonawczego – budynek warsztatowo-garażowy, branża sanitarna)
- zakończony protokołem.
- wpis do książki przeglądów.

Konserwację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta czujników.

### 3. Warunki wykonania usługi:

- 3.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
- 3.2. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie obszaru wykonywanych prac oraz należyte zabezpieczenie osób trzecich przed powstaniem ewentualnych szkód.
- 3.3. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania nieuciążliwego dla otoczenia sposobu prowadzenia prac oraz do naprawienia wszelkich szkód, zaspokojenia roszczeń wynikłych z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących BHP, PPOŻ i ochrony środowiska.
- 3.4. Wykonawca użyje do wykonania usług własnego sprzętu i urządzeń.
- 3.5. Wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania/legalizacji.
- 3.6. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca przekaze Zamawiającemu kopię świadectw potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia oraz przedstawi przyrządy pomiarowe, które będzie wykorzystywał w trakcie wykonywania przeglądów i kontroli.
- 3.7. Przeгляд będący przedmiotem zamówienia musi być zakończony protokołami.
- 3.8. Dokumentację z przeglądu należy wykonać w dwóch egzemplarzach.
- 3.9. Podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku zaistniałego zagrożenia zdrowia i życia użytkowników budynku oraz konieczności natychmiastowej interwencji, Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Zamawiającym, do natychmiastowego zabezpieczenia określonej instalacji i zawiadomienia właściwych służb.

#### **4. Wymagania dla osób wykonujących usługę przeglądu**

- 4.1. Przegląd przeprowadzają osoby posiadające wiedzę oraz stosowne uprawnienia w odpowiedniej specjalności.

Wykonawca uprawniony jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania Umowy.

Podstawą do realizacji płatności za wykonaną usługę będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z protokołem odbioru usługi, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

#### **5. Termin realizacji przedmiotowego zamówienia do dnia 18.12.2020 r.**

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu Technicznego  
  
mgr inż. *Damian Adameczek*