

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:

**„Przegląd kotłów olejowych CO przed sezonem grzewczym 2020/2021 w Rejonie Żary ul. Wapienna 4 68-200 Żary i Obwodzie Drogowym Trzebiel ul. Tuplicka 23 68-212 Trzebiel .”**

Zamówienie obejmuje:

1. Przegląd kotła CO przed sezonem grzewczym 2020/2021 wraz z dojazdem do OD Trzebiel.
2. Przegląd kotła CO przed sezonem grzewczym 2020/2021 wraz z dojazdem do Rejonu Żary

Przegląd Kotłów CO przed sezonem zimowym 2020/2021 winny być wykonane u Zleceniodawcy w Obwodzie Drogowym Trzebiel i w Rejonie Żary w terminie do 31 lipca 2020r. (dojazd na OD Trzebiel i Rejon Żary na koszt Wykonawcy wliczony w cenę przeglądu kotłów)

### **Zakres usługi przeglądu kotłów przed sezonem grzewczym 2020/2021 dotyczy:**

- a) oczyszczenie kotła
  - b) oczyszczenie palnika
  - c) wymiany wkładu filtra paliwa
  - d) wymiany dyszy
  - e) regulacji palnika i analiza spalin
  - f) sprawdzenia poprawności działania sterownika i automatyki
  - g) sprawdzenia STB ,TR, zaworu bezpieczeństwa, zabezpieczenia przed wypływem paliwa
  - h) rewizji zewnętrznej stałego zbiornika ciśnieniowego w ruchu
1. Wymaga się aby czynności związane z przeglądem kotłów CO wykonane były przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.
  2. Wszelkie czynności związane z przeglądem mogą być wykonane wyłącznie przez firmę serwisową posiadającą odpowiednie uprawnienia na przegląd tego typu urządzeń.
  3. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta i Urzędu Dozoru Technicznego. Czynności związane z realizacją zamówienia będą realizowane odpowiednio : kocioł VITOLA 200, palnik typVEK.II-1, moc 54 KW – Obwód Drogowy w Trzebielu ul. Tuplicka 23 68-212 Trzebiel , kocioł olejowy Paromat Simplex, palnik typ VE III-1 moc 80 KW w Rejonie Żary ul. Wapienna 4 68-200 Żary.
  4. Po wykonanej naprawie zostanie przeprowadzona próba techniczna w obecności pracownika Rejonu/Obwodu, w trakcie której zostaną sprawdzone wszystkie

elementy urządzenia pod kątem poprawności wykonanego przeglądu zapewniającego jego prawidłową eksploatację.

5. Z Przeglądu każdego kotła CO Wykonawca sporządzi protokół i wydruk dokonanej analizy spalin, który będzie podstawą do udzielenia gwarancji na przegląd.
6. Wykonawca zobowiązany jest stosować przy przeglądzie części zamienne i materiały eksploatacyjne spełniające normy zalecane przez producentów sprzętu.
7. Wszystkie wymienione podczas przeglądu zużyte części będą zutyliczowane przez Wykonawcę .
8. W przypadku gdy podczas przeglądu wystąpią dodatkowe, nieprzewidziane czynności oraz wystąpi konieczność wymiany dodatkowych części , Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac z wyliczeniem kosztu naprawy.
9. Warunki prowadzenia prac związanych z wykonywaniem przeglądów :
  - a) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania bezpieczeństwa osób zatrudnionych do wykonywania prac naprawczych,
  - b) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wszystkich osób wykonujących naprawy w zakresie BHP i ppoż.

**10. Termin płatności:**

Zapłata za wykonane przeglądy oraz naprawy, nastąpi w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatność dokonana będzie przelewem bankowym na wskazany w umowie rachunek bankowy.

**11. Kryteria wyboru oferty:**

Cena – 100%

Przy wyborze oferty przez zamawiającego decyduje cena. Oferty zostaną ocenione przez porównanie oferowanych cen brutto. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto.

**12. Złożenie oferty:**

Cena oferty musi być podana w złotych polskich netto oraz brutto na Formularzu Ofertowym w którym należy uwzględnić koszty pracy wraz z niezbędnym materiałem.

**13. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego reprezentowania przed Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie czynności dotyczących badań i kontroli urządzeń kotłów CO.**

**14. Wykaz kotłów olejowych CO:**

a) Rejon w Żarach ul. Wapienna 4, 68-200 Żary – **Paromat Simplex/ 80kW/palnik typ VE III-1**

- **zbiornik ciśnieniowy WILKELMANN JCN200L, pojemność 0,2000m<sup>3</sup>**

b) Obwód Drogowy w Trzebielu ul. Tuplicka 23, 68-212 Trzebiele - **VITOLA 200/ 53kW/ palnik VEK.II-1**

- **zbiornik ciśnieniowy REFLEX rok budowy 2003, pojemność 0,3000 m<sup>3</sup>**