



LEGENDA:

- Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
- Drut stalowy ocynkowany FeZn 8mm
- Złącze kontrolne, Hmont=1,6m

UWAGI:

- Instalację odgromową wykonać jako instalację o zwodach niskich z pręta stalowego ocynkowanego Φ 8mm przy czym przewód odprowadzający Fi 8 mm należy połączyć do zwodu niskiego na dachu z jednej strony, a z drugiej do złącza kontrolnego.
- Na kominach należy wykonać zwody pionowe wystające 80 cm ponad krawędź górną komina.
- Przewody odprowadzające z drutu j.w prowadzić po elewacji. W razie zmiany technologii wykonania ścian zewnętrznych i zastosowania ocieplenia proponuje się prowadzenie przewodów odprowadzających na elewacji w rurkach elektroinstalacyjnych pod warstwą ocieplenia. W takim przypadku złącza kontrolne umieścić w warstwie ocieplenia i zlicować z tynkiem.
- Podłączenie z uziomem otokowym wykonać jako skręcane poprzez złącze kontrolne na wysokości 1.6 m nad terenem.
- Po wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać pomiary sprawdzające rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia $\leq 10\Omega$.

Uziom otokowy w odległości 1.2m od budynku
Głębokość zakopania 0,8m

INWESTOR		GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD			
Oddział w Szczecinie ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin					
WYKONAWCA					
POLAQUA Sp. z o.o. Ul. Dworska 1 05-500 Wólka Kozodawska		DRAGADOS S.A. Avda. Del Camino de Santiago 50 28050 Madrid, Hiszpania			
PROJEKTANT		 <div>TRAKT. 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a tel: 32 228-1270, fax: 32 220-7064 trak@trak.eu</div>			
ZADANIE					
Budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku węzeł „Kielpino” /bez węzła/ - węzeł „Kolobrzeg Zachód” /z węzłem/					
NAZWA OPRACOWANIA TOM 14 - PW - Obiekty kubaturowe - MOP Jarkowo Północ TOM 14/4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA					
TYTUŁ RYSUNKU					
RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA					
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPEC.	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant	mgr inż. Leszek Tarnogrodzki		elektr.	DPL/0310/PWDE/07	
Opracowała	inż. Anna Dzięgłowska-Lizak				
NR UMOWY	SKALA	DATA	STADIUM	BRANŻA	NR RYS.
3-I-4/2015	1:50	KWIECIEŃ 2018	PW	ELEKTRYCZNA	00.03/14-04-PI-04
Kod rysunku	0480140111401101031104				Rzut dachu - instalacja odgromowa