



SIEDZIBA:
 63-620 Trzcinica, Ul. Krótka 5
 Tel./Fax: 62 781 83 22, tel. kom.: 601 877 276
 REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84

BIURO I LABORATORIUM:
 51-166 Wrocław, Ul. B. Krzywoustego 74/12-14
 Tel./Fax: 71 78 78 148, tel. kom.: 693 947 869

ANALIZA WILGOTNOŚCI NATURALNEJ NR 135

Temat: Badania geologiczne podłoża

LOKALIZACJA: Droga ekspresowa S-6 na odcinku węzeł "Kielcino" (bez węzła) - węzeł "Kołobrzeg Zachód" (z węzłem)

Otwór nr: WD76-9

Głębokość [m p.p.t.]: 4,50-5,50

Oznaczenia	tara	grunt + tara		w
	[g]	m [g]	s [g]	[%]
Wilgotność - W_n [%]	33,52	47,08	45,07	17,40
	31,17	47,96	45,50	17,17
	33,14	49,72	47,30	17,09
Rodzaj gruntu	Gлина zwięzła ze Żwirem			
Barwa	szara			
Stan gruntu	twardoplastyczna			

Wykonała: mgr Elżbieta Kliber