



SIEDZIBA:
 63-620 Trzcinica, Ul. Krótka 5
 Tel./Fax: 62 781 83 22, tel. kom.: 601 877 276
 REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84

BIURO I LABORATORIUM:
 51-166 Wrocław, Ul. B. Krzywoustego 74/12-14
 Tel./Fax: 71 78 78 148, tel. kom.: 693 947 869

ANALIZA WILGOTNOŚCI NATURALNEJ NR 84

Temat: Badania geologiczne podłoża

LOKALIZACJA: Droga ekspresowa S-6 na odcinku węzeł "Kielcino" (bez węzła) - węzeł "Koło brzeg Zachód" (z węzłem)

Otwór nr: WD65-11

Głębokość [m p.p.t.]: 6,00-7,50

Oznaczenia	tara	grunt + tara		w
	[g]	m [g]	s [g]	[%]
Wilgotność - W_n [%]	52,18	80,11	76,55	14,61
	46,17	72,81	69,39	14,73
	46,78	74,72	71,13	14,74
Rodzaj gruntu	Gлина piaszczysta			
Barwa	ciemnoszara			
Stan gruntu	twardoplastyczna			

Wykonała: mgr Elżbieta Kliber