



SIEDZIBA:
 63-620 Trzcinica, Ul. Krótka 5
 Tel./Fax: 62 781 83 22, tel. kom.: 601 877 276
 REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84

BIURO I LABORATORIUM:
 51-166 Wrocław, Ul. B. Krzywoustego 74/12-14
 Tel./Fax: 71 78 78 148, tel. kom.: 693 947 869

ANALIZA WILGOTNOŚCI NATURALNEJ NR 14

Temat: Badania geologiczne podłoża

LOKALIZACJA: Droga ekspresowa S-6 na odcinku węzeł "Kielcino" (bez węzła) - węzeł "Koło Zbyszewo" (z węzłem)

Otwór nr: D16

Głębokość [m p.p.t.]: 1,60-2,50

Oznaczenia	tara	grunt + tara		w
	[g]	m [g]	s [g]	[%]
Wilgotność - W_n [%]	49,45	75,42	72,50	12,67
	46,93	77,85	74,36	12,72
	48,52	79,53	75,94	13,09
Rodzaj gruntu	Piasek gliniasty z wkładkami Piasku średniego			
Barwa	brązowy			
Stan gruntu	twardoplastyczny			

Wykonała: mgr Elżbieta Kliber