



SIEDZIBA:
 63-620 Trzcinica, Ul. Krótka 5
 Tel./Fax: 62 781 83 22, tel. kom.: 601 877 276
 REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84

BIURO I LABORATORIUM:
 51-166 Wrocław, Ul. B. Krzywoustego 74/12-14
 Tel./Fax: 71 78 78 148, tel. kom.: 693 947 869

ANALIZA WILGOTNOŚCI NATURALNEJ NR 93

Temat: Badania geologiczne podłoża

LOKALIZACJA: Droga ekspresowa S-6 na odcinku węzeł "Kielcino" (bez węzła) - węzeł "Koło brzeg Zachód" (z węzłem)

Otwór nr: D209

Głębokość [m p.p.t.]: 2,70-3,50

Oznaczenia	tara	grunt + tara		w
	[g]	m [g]	s [g]	[%]
Wilgotność - W_n [%]	51,70	82,28	78,89	12,47
	52,18	82,16	78,80	12,62
	46,67	74,78	71,68	12,40
Rodzaj gruntu	Gлина piaszczysta			
Barwa	szara			
Stan gruntu	twardoplastyczna			

Wykonała: mgr Elżbieta Kliber