



SIEDZIBA:
 63-620 Trzcinica, Ul. Krótka 5
 Tel./Fax: 62 781 83 22, tel. kom.: 601 877 276
 REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84

BIURO I LABORATORIUM:
 51-166 Wrocław, Ul. B. Krzywoustego 74/12-14
 Tel./Fax: 71 78 78 148, tel. kom.: 693 947 869

ANALIZA WILGOTNOŚCI NATURALNEJ NR 77

Temat: Badania geologiczne podłoża

LOKALIZACJA: Droga ekspresowa S-6 na odcinku węzeł "Kielcino" (bez węzła) - węzeł "Kołobrzeg Zachód" (z węzłem)

Otwór nr: D202

Głębokość [m p.p.t.]: 0,30-1,50

Oznaczenia	tara	grunt + tara		w
	[g]	m [g]	s [g]	[%]
Wilgotność - W_n [%]	49,23	67,31	64,04	22,08
	46,66	73,66	68,66	22,73
	49,45	68,42	64,92	22,62
Rodzaj gruntu	Gлина piaszczysta z wkładkami Piasku drobnego			
Barwa	ciemnoszara			
Stan gruntu	plastyczna			

Wykonała: mgr Elżbieta Kliber