



SIEDZIBA:
 63-620 Trzcinica, Ul. Krótka 5
 Tel./Fax: 62 781 83 22, tel. kom.: 601 877 276
 REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84

BIURO I LABORATORIUM:
 51-166 Wrocław, Ul. B. Krzywoustego 74/12-14
 Tel./Fax: 71 78 78 148, tel. kom.: 693 947 869

ANALIZA WILGOTNOŚCI NATURALNEJ NR 101

Temat: Badania geologiczne podłoża

LOKALIZACJA: Droga ekspresowa S-6 na odcinku węzeł "Kielcino" (bez węzła) - węzeł "Kołobrzeg Zachód" (z węzłem)

Otwór nr: WD68-8

Głębokość [m p.p.t.]: 9,00-10,50

Oznaczenia	tara	grunt + tara		w
	[g]	m [g]	s [g]	[%]
Wilgotność - W_n [%]	48,50	70,66	68,05	13,35
	52,11	72,90	70,50	13,05
	47,34	66,67	64,46	12,91
Rodzaj gruntu	Gлина ze Żwirem			
Barwa	szaro-stalowa			
Stan gruntu	twardoplastyczna			

Wykonała: mgr Elżbieta Kliber