



SIEDZIBA:
 63-620 Trzcinica, Ul. Krótka 5
 Tel./Fax: 62 781 83 22, tel. kom.: 601 877 276
 REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84

BIURO I LABORATORIUM:
 51-166 Wrocław, Ul. B. Krzywoustego 74/12-14
 Tel./Fax: 71 78 78 148, tel. kom.: 693 947 869

ANALIZA WILGOTNOŚCI NATURALNEJ NR 61

Temat: Badania geologiczne podłoża

LOKALIZACJA: Droga ekspresowa S-6 na odcinku węzeł "Kielcino" (bez węzła) - węzeł "Kołobrzeg Zachód" (z węzłem)

Otwór nr: WD62-8

Głębokość [m p.p.t.]: 4,00-5,00

Oznaczenia	tara	grunt + tara		w
	[g]	m [g]	s [g]	[%]
Wilgotność - W_n [%]	51,70	77,94	73,91	18,14
	47,32	77,31	72,82	17,61
	49,22	79,06	74,56	17,76
Rodzaj gruntu	Gлина piaszczysta na granicy Piasku gliniastego			
Barwa	szara			
Stan gruntu	plastyczna			

Wykonała: mgr Elżbieta Kliber