

236.09.2018  
5301.18.2017

3P/132/11/2018

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.  
ul. Lipowa 5a, Wysoka  
52-200 Wrocław / Polska  
Tel.: +48 71 369 00 00, Fax.: +48 22 481 12 78  
[www.strabag.com](http://www.strabag.com)

**STRABAG**

**Biuro Budowy:**

"Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I "Racula Wschód" przy drodze ekspresowej S3 w systemie projektuj i buduj, wraz z koncepcją dla MOP "Racula Wschód" kat. II"

ul. Gorzowska 10, 65-127 Zielona Góra; Tel.: +48 68 32 21 153; Fax.: +48 68 32 21 154;  
mail: [anita.sosnowska@strabag.com](mailto:anita.sosnowska@strabag.com)

Zielona Góra, 30.10.2018 r.

Y2 M  
09.11.2018

Szanowny Pan  
Radosław Jurkiewicz  
Przedstawiciel Konsultanta  
Ekocentrum WOUE Sp. z o.o.  
ul. Wrocławska 40/1  
65-218 Zielona Góra

KW/134/10/18/TKr/HOAW

**Dotyczy: uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego**

**Korespondencja związana:**

1. KW/82/05/18/TKr/HOAW z dnia 22.05.2018 r.
2. Pismo O.ZG.KP-2.4170<sub>MOPR-W.14.2018.9.dr</sub> z dnia 18.07.2018
3. Pismo O.ZG.KP-2.4170<sub>MOPR-W.14.2018.7.dr</sub> z dnia 07.06.2018
4. KW/101/07/18/TKr/HOAW z dnia 23.07.2018 r.
5. DIM-RK/26/08/2018/Racula z dnia 06.08.2018 r.
6. WR.ZUZ.7.421.218.2018.ASz z dnia 07.09.2018 r.
7. pismo Projektanta dot. uzupełnienia braków formalnych z dnia 07.09.2018 r.
8. KW/116/09/18/TKr/HOAW z dnia 11.09.2018 r.
9. KW/121/10/18/TKr/HOAW z dnia 03.10.2018 r.

Szanowny Panie,

Strabag Infrastruktura Południe sp. z o. o – Wykonawca inwestycji pn.: „*Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I "Racula Wschód" przy drodze ekspresowej S3 w systemie projektuj i buduj, wraz z koncepcją dla MOP "Racula Wschód" kat. II*”, informuje, że Projektant w dniu 22.05.2018 r. złożył do Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego [1] na podstawie opracowanego operatu wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego – wylotu rurociągu kanalizacji deszczowej,
- wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu poprzez zbiornik retencyjno-infiltracyjny,
- likwidację odcinków rowów przydrożnych.

Po zgłoszeniu poprawek do wniosku oraz operatu wodnoprawnego zgodnie z sugestią Zamawiającego przedstawioną w pismach [2 i 3] i uzupełnieniu braków formalnych w dniu 07.09.2018 [7], zgodnie z wezwaniem Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07.09.2018 [6], Projektant

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej ul. Lipowa 5A 52-200 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116077, REGON 010663804, NIP 526-00-38-485 Wysokość kapitału zakładowego 16 140 000 PLN. tel. +48 71 369 00 00, fax +48 22 481 12 78



STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.  
ul. Lipowa 5a, Wysoka  
52-200 Wrocław / Polska  
Tel.: +48 71 369 00 00, Fax.: +48 22 481 12 78  
[www.strabag.com](http://www.strabag.com)

**STRABAG**

**Biuro Budowy:**

"Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I "Racula Wschód" przy drodze ekspresowej S3 w systemie projektuj i buduj, wraz z koncepcją dla MOP "Racula Wschód" kat. II"

ul. Gorzowska 10, 65-127 Zielona Góra; Tel.: +48 68 32 21 153; Fax.: +48 68 32 21 154;  
mail: [anita.sosnowska@strabag.com](mailto:anita.sosnowska@strabag.com)

otrzymał w dniu 01.10.2018 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie [8].

W załączeniu do niniejszego pisma [zał. 1] Wykonawca przekazuje uzyskaną od Organu po 157 dniach od złożenia wniosku, decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

Z poważaniem

PEŁNOMOCNIK

*Hubert Sosnowski*

**Załączniki:**

1. WR.ZUZ.7.421.218.2018.ASz z dnia 24.10.2018

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. Sz. P. Zbigniew Filipowski, Kierownik Projektu, GDDKiA o/ Zielona Góra, ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin,
3. a/a

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej ul. Lipowa 5A 52-200 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116077, REGON 010663804, NIP 526-00-38-485 Wysokość kapitału zakładowego 16.140.000 PLN, tel. +48 71 369 00 00, fax +48 22 481 12 78



Fundusze  
Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



530118.2017

536. 09. 2018

38 152/11/2018

Zielona Góra, 24 październik 2018 r.



**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W ZIELONEJ GÓRZE  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.7.421.218.2018.ASz

**DECYZJA**

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. a i lit. f, art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 1, 3 i 4, art. 400 ust. 1 i 6, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Ryszard Kowalski (Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski z siedzibą w Szczecinie)

**orzekam**

**I. Udzielić Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, z siedzibą przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na:**

**1. Wykonanie urządzeń wodnych, tj. na:**

**a) Wykonanie wylotu urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wody do ziemi, tj. budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego wraz z wylotem rurociągu kanalizacji deszczowej, z lokalizacją na działkach nr ewid. 48/13 i 222/15 w obrębie Zielona Góra, województwo lubuskie, o następujących parametrach:**

- lokalizacja: lewa strona drogi krajowej S3 w km 293+500,
- powierzchnia całkowita: 1261 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia dna: 564 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia max. lustra wody: 1061 m<sup>2</sup>,
- nachylenie skarp: 1:1,5,
- rzędna dna zbiornika: 109,00 m n.p.m.,
- rzędna max. lustra wody: 111,50 m n.p.m.,
- rzędna korony grobli: 112,30 m n.p.m.,
- max. pojemność retencyjna zbiornika: 2021 m<sup>3</sup>,
- umocnienia dna płytami betonowymi ażurowymi z przybiciem kołkami do rzędnej 111,70 m n.p.m., obsiew dna mieszanką traw z humusowaniem,



- współrzędne w układzie geodezyjnym:
  - góra – prawy: X 5752444,2192 Y 5540600,6480
  - góra – lewy: X 5752423,4544 Y 5540595,8327
  - dół – prawy: X 5752428,9870 Y 5540642,4096
  - dół – lewy: X 5752398,0109 Y 5540632,6667
- wylot rurociągu kanalizacji deszczowej:
  - wylot skarpowy betonowy na działce nr 48/13,
  - średnica:  $\varnothing$  500 mm,
  - długość: a=1,35 m,
  - szerokość: b=0,70 m,
  - wysokość: h=1,00 m,
  - rzędna dna wylotu: 109,64 m n.p.m.,
  - współrzędne w układzie geodezyjnym: X 5752440,0251 Y 5540602,4222.

**b) Likwidację rowu przydrożnego lewego na długości 35 m, z lokalizacją na działce nr ewid. 48/13 w obrębie Zielona Góra, województwo lubuskie, o następujących parametrach:**

- km drogi (wjazd na MOP Racula): 0+102,50-0+140,
- długość likwidowanego odcinka: 35 m,
- szerokość dna: 0,80 m,
- nachylenie skarp: 1:1,5,
- średnia głębokość: 1,20 m,
- współrzędne w układzie geodezyjnym:
  - początek: X 5752454,2925 Y 5540576,0548
  - koniec: X 5752419,7388 Y 5540571,2559

**c) likwidację rowu przydrożnego prawego na długości 39 m, z lokalizacją na działce nr ewid. 48/13 w obrębie Zielona Góra, województwo lubuskie, o następujących parametrach:**

- km drogi (wjazd na MOP Racula): 0+102,50-0+140,
- długość likwidowanego odcinka: 39 m,
- szerokość dna: 0,80 m,
- nachylenie skarp: 1:1,5,
- średnia głębokość: 1,20 m,
- współrzędne w układzie geodezyjnym:
  - początek: X 5752455,0179 Y 5540599,7371
  - koniec: X 5752415,6894 Y 5540595,4317

- 2. Usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzeń wodnych – projektowanego zbiornika retencyjno – infiltracyjnego i dalej do ziemi wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z terenu Miejsc Obsługi Podróżnych (po stronie wschodniej drogi ekspresowej S-3 – MOP Racula), z lokalizacją na działkach nr ewid. 48/13 i 222/15 w obrębie Zielona Góra, województwo lubuskie, w ilościach:**

$$Q_{\max, \text{sek}} = 0,23146 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr, roczne}} = 10\,154 \text{ m}^3/\text{rok}$$

**ze zlewni o powierzchni:**

- powierzchnia rzeczywista: 2,262 ha,
- powierzchnia zredukowana: 1,7535 ha

Skład odprowadzanych wód opadowych i roztopowych nie może przekroczyć dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń:

**zawiesin ogólnych < 100 mg/l**

**węglowodorów ropopochodnych < 15 mg/l**

Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjno – infiltracyjnego będą podczyszczane w separatorze lemelowym NS60/600 i osadniku:

- osadnik pionowy o pojemności użytecznej: 5 m<sup>3</sup>,
- średnica osadnika: 2500 mm,
- średnica komory separatora: 2000 mm.

Podstawą wydania niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny, opracowany w maju 2018 r. przez Janusza Grabia. Odpowiedzialność za treść, obliczenia i wyniki ponosi autor opracowania.

**II. Zobowiązać użytkownika do:**

- 1) Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzględnieniem wymogów zawartych w poszczególnych uzgodnieniach, zezwoleniach i decyzjach;
- 2) Utrzymania w drożności i w należyłym stanie technicznym wszystkich urządzeń oraz całej kanalizacji deszczowej;
- 3) Przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji;
- 4) Postępowania z osadami ściekowymi zgodnie z ustawą o odpadach;
- 5) Naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, powstałych w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego;
- 6) Ponoszenia odpowiedzialności materialnej w stosunku do osób trzecich, w przypadku wyrządzenia szkód tym osobom w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym wykonywania robót.

**III. Zastrzec, że:**

1. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania;
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia;
4. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli inwestor nie rozpocznie wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń stało się ostateczne;

5. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia inwestora z obowiązku prawnego uregulowania wykonania urządzenia wodnego w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane.

**IV. Ustalam termin obowiązywania pozwolenia na usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do dnia 24.10.2038 r.**

#### **UZASADNIENIE**

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

#### **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.



Wnioskodawca wniósł opłatę w wysokości 868,00 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 398 ust. 1, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.). W aktach sprawy zachowano potwierdzenie zapłaty.

#### **Otrzymują:**

1. Wnioskodawca-Pełnomocnik Pan Ryszard Kowalski, Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin + 1 egz. operatu.
2. ZUZ a/a. + 1 egz. operatu.

#### **Do wiadomości:**

1. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m;
2. Dział Opłat ZUO w/m;

#### **Sprawę prowadzi:**

Andrzej Szatąpski  
Dział Zgód Wodnoprawnych  
tel. 68 45 27 625