

Zakres prac do karty przeglądu gwarancyjnego dla ekranów akustycznych i ekranów przeciwośluszeniowych

Ekranry akustyczne i ekranry przeciwośluszeniowe - każdorazowo podczas przeglądu należy dokonać sprawdzenia:

- 1) czy występują ubytki / odpryski lub korozja na słupach HEB;
- 2) czy występują ubytki / odpryski / odkształcenia lub korozja na panelach;
- 3) stanu zamocowań paneli w słupach HEB;
- 4) szerokości prześwitu pomiędzy ławą fundamentową/podwaliną a podłożem (zgodna z projektem Wykonawczym);
- 5) stanu betonowych podwalin i głowic słupów;
- 6) sprawności działania i stanu technicznego furtek/bram w ekranach (w tym domykaczy);
- 7) w przypadku ekranów z paneli przezroczystych, stanu zabezpieczeń przeciwko rozbijaniu się ptaków;
- 8) szerokości prześwitu pomiędzy ławą fundamentową/podwaliną a panelem ekranu;
- 9) szczelności (brak prześwitu) pomiędzy podwaliną a głowicą/stopą słupa.

nazwa kontraktu lub nazwa zadania

inwestycyjnego.....Data:

Lp.	Sprawdzany element	Rodzaj sprawdzenia	Metoda kontroli i dop. tolerancje	Wynik*	Lokalizacja**	Komentarz nie dotyczy) ***
1.	Ekranry	Furtki i bramy	Ocena wizualna, brak deformacji, korozji, sprawność zamknięć, domykaczy			
2.		Równość paneli	Odchylenie powierzchni licowych od pionu			
3.		Szczelność	Brak szczelin pomiędzy panelami oraz pomiędzy panelem i podwaliną			
4.		Osadzenie paneli	Odchylenia krawędzi podłużnych i poprzecznych od linii prostej, uszczelki, kołków, „chybotania” panelu, stukanie panelu			
5.		Powierzchnia paneli	Brak korozji, deformacji, uszkodzeń powierzchni			
6.		Słupy HEB	Brak ubytków/odprysków i korozji			

7.		Główce słupów	Ocena wizualna			
8.		Stan belki podwalinowej	Gładkie, bez raków, pęknięć i rys, drobne pory			
9.		Prześwit między belką podwalinową a gruntem/ławą betonową	Ocena wizualna zgodności z ST			
10.		Stan nasypu/wykopu dotyczy przy ekranach akustycznych	Ocena wizualna nasypu/wykopu, brak rozmyć, brak widocznych nieszczelności między podwaliną a gruntem			
11.		Oznakowanie awaryjne na ekranach	Ocena wizualna			

- * Jeśli na całym sprawdzanym odcinku nie zanotowano uchybień należy wpisać "+"
- jeśli są uchybienia należy wpisać "-"
- ** Wpis "-" obliuguje do określenia lokalizacji wady
- *** Można wpisać komentarz, odnotować numer zdjęcia lub odwołanie do załącznika

H – karta wady przeglądu gwarancyjnego ekranów akustycznych i wygradzenia

Nazwa inwestycji:

Miejsce i data przeglądu:

Data zakończenia robót:.....

Data przejęcia robót przez Zamawiającego rozpoczynająca okres gwarancji (data wskazana w świadectwie przejęcia).....

Data zakończenia okresu gwarancyjnego:.....

Lp./ nr usterki	Wykaz wad (nr obiektu, pikietaż)	Termin zakończenia/usunięcia	Dokumentacja fotograficzna (nr zdjęcia)	Uwagi Zamawiającego	Uwagi Wykonawcy

Wykonujący przegląd:

1.

2.

