

Załącznik B1

Zakres prac do karty przeglądu gwarancyjnego nawierzchni drogi betonowej jej wyposażenia, odwodnienia, poboczy, skarp i ogrodzenia

Nazwa kontraktu lub nazwa zadania inwestycyjnego..... Data:

LP.	Sprawdzany element	Rodzaj sprawdzenia	Metoda kontroli i dop. tolerancje	Wynik*	Lokalizacja**	Komentarz (np. nie dotyczy)***
1.	Pas dzielący	pokrycie trawą	równomierne, brak łysin większych niż 0,2 m ² (o ile warunki gwarancji nie stanowią inaczej) brak chwastów			
2.	Nawierzchnia betonowa	sprawdzenie uszkodzeń powierzchniowych	wizualna ocena braku: ubytków, odprysków, kraterów z białym wykwitem, pęknięć włoskowatych, siatek spękań, oznak ścierania, złuszczenia, wykwitów rdzy			
3.		sprawdzenie uszkodzeń strukturalnych	wizualna ocena braku: pęknięć (głównie w narożach i poprzecznych) dzielących płytę, klawiszowania, rozwarstwienia płyt, wysadzin			
4.		Sprawdzenie stanu szczelin dylatacyjnych	wizualna ocena braku: degradacji szczelin w formie zmian geometrii dylatacji i ubytków wypełnienia, uszkodzeń krawędzi płyt przy szczelinach, spękań przyszczelinowych			
5.			ocena: ciągłości i szczelności profilu na całej długości szczeliny (dotyczy wypełnienia z profili gumowych), ciągłości i poziomu masy w szczelinach, przyczepności do krawędzi szczeliny (dotyczy wypełnienia masą zalewową - powinien się mieścić w przedziale od 0 do -5 mm; menisk wklęsły)			
6.			bez deformacji powodujących zastoiska wody			
8.	Pobocza Skarpy	równość powierzchni	bez deformacji powodujących zastoiska wody			
9.		umocnienie skarp	ocena wizualna, bez oznak zniszczenia			

10.		nierówności skarp	na powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy			
11.		pokrycie trawą	brak <i>tyśin</i> i chwastów, pow. nieporośnięte do 2% powierzchni, miejsce pojedyncze do 0,2m ² (o ile warunki gwarancji nie stanowią inaczej),			
12.	Odwodnienie	prefabrykaty	ocena wizualna, gładkie bez raków, pęknięć i rys			
13.		szczeliny	ocena wizualna, pełna głębokość wypełnienia			
14.		spadki	bez widocznych zastoisk wody			
15.		palisada z kołków	ocena wizualna estetyki			
16.	Przepusty pod autostradą i drogami (o średnicy < 150 cm)	sprawdzenie umocnienia wlotów i wylotów	estetyka umocnionej powierzchni, ściśle ułożenie bruku lub płyt			
17.		elementy prefabrykowane	ocena wizualna, gładkie bez raków, pęknięć i rys, pory do 5mm			
18.		połączenia elementów	ocena wizualna			
19.	Rowy, zbiorniki i rowozbiorniki	wykończenie skarp	ocena wizualna			
20.		Drogi dojazdowe do zbiorników	ocena wizualna			
21.	Drogi technologiczne	nawierzchnia	ocena wizualna, brak deformacji			
22.		pobocza	ocena wizualna			
23.	Ogrodzenie	Szczelność	Sprawdzenie ciągłości wygradzeń i stanu mocowania oraz połączenia z ekranem			
24.		słupki	ocena wizualna, bez ubytków i korozji			
25.		siatka	brak ubytków, korozji, prawidłowy naciąg, szczelność, wkopanie			
26.		bramy i furtki	geometria, osadzenie, możliwość otwierania oraz systemu zamykania, brak korozji			
27.	Drogi wewnętrzne	nawierzchnia	wygląd jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń Na koniec okresu gwarancji badania zgodne z Gwarancją Jakości Część Szczegółowa.			
28.		pobocza	ocena wizualna: równość, spadek, szerokość, zagęszczenie			
29.	Graniczniki i repery	komplet	wybiórczo kontrola osadzenia			
30.	Zjazdy	równość podłużna i poprzeczna	ocena wizualna, dokonanie oceny stanu nawierzchni			

- * Jeśli na całym sprawdzanym odcinku nie zanotowano uchybień należy wpisać "+" jeśli są uchybienia należy wpisać "-"
- ** Wpis "-" obliguje do określenia lokalizacji wady
- *** Można wpisać komentarz, odnotować numer zdjęcia lub odwołanie do załącznika

**B1 – karta wady przeglądu gwarancyjnego nawierzchni betonowej drogi jej wyposażenia
odwodnienia poboczy skarp i ogrodzenia**

Nazwa inwestycji:

Miejsce i data przeglądu:

Data zakończenia robót:.....

Data przejęcia robót przez Zamawiającego rozpoczynająca okres gwarancji (data wskazana
w świadectwie przejęcia).....

Data zakończenia okresu gwarancyjnego:.....

Lp./ nr usterki	Wykaz wad (nr obiektu, pikietaż)	Termin zakończenia/ usunięcia	Dokumentacja fotograficzna (nr zdjęcia)	Uwagi Zamawiającego	Uwagi Wykonawcy

Wykonujący przegląd:

1.

2.