

## Załącznik B

Zakres prac do karty przeglądu gwarancyjnego nawierzchni drogi bitumicznej jej wyposażenia, odwodnienia, poboczy, skarp i ogrodzenia

Nazwa kontraktu lub nazwa zadania

inwestycyjnego.....Data:

LP.	Sprawdzany element	Rodzaj sprawdzenia	Metoda kontroli i dop. Tolerancje	Wynik*	Lokalizacja **	Komentarz (np. nie dotyczy) ***
1.	Pas dzielący	pokrycie trawą	równomierne, brak <i>łyśin</i> większych niż 0,2 m <sup>2</sup> i chwastów			
2.	Warstwa ścieralna	wygląd jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń Na koniec okresu gwarancji badania zgodne z Gwarancją Jakości Część Szczegółowa.				
3.		krawędź	równo obcięta i pokryta asfaltem			
4.		spadki	bez deformacji powodujących zastoiska wody Na koniec okresu gwarancji badania zgodne z Gwarancją Jakości Część Szczegółowa.			
5.	Pobocza	równość powierzchni	bez deformacji powodujących zastoiska wody			
6.	Skarpy	umocnienie skarp	ocena wizualna, bez oznak zniszczenia			
7.		nierówności skarp	na powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy			
8.		pokrycie trawą	brak <i>łyśin</i> i chwastów, pow. nieporośnięte do 2% powierzchni, miejsce pojedyncze do 0,2m <sup>2</sup> ,			
9.	Odwodnienie	prefabrykaty	ocena wizualna, gładkie bez raków, pęknięć i rys			
10.		szczeliny	ocena wizualna,			

			pełna głębokość wypełnienia			
11.		spadki	bez widocznych zastoisk wody			
12.		palisada z kołków	ocena wizualna estetyki			
13.	Przepusty pod autostradą i drogami (o średnicy < 150 cm)	sprawdzenie umocnienia wlotów i wylotów	estetyka umocnionej powierzchni, ściste ułożenie bruku lub płyt			
14.		elementy prefabrykowane	ocena wizualna, gładkie bez raków, pęknięć i rys, pory do 5mm			
15.		połączenia elementów	ocena wizualna			
16.	Rowy, zbiorniki i rowozbiorniki	wykończenie skarp	ocena wizualna			
17.		Drogi dojazdowe do zbiorników	ocena wizualna			
18.	Drogi technologiczne	nawierzchnia	ocena wizualna, brak deformacji			
19.		pobocza	ocena wizualna			
20.	Ogrodzenie	Szczelność	Sprawdzenie ciągłości wygradzeń i stanu mocowania oraz połączenia z ekranem			
21.		słupki	ocena wizualna, bez ubytków i korozji, położenie pionowe			
22.		siatka	brak ubytków, deformacji, korozji, prawidłowy naciąg, szczelność, wkopanie			
23.		bramy i furtki	geometria, osadzenie, możliwość otwierania oraz systemu zamykania, brak korozji			
24.	Drogi wewnętrzne	nawierzchnia	wygląd jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń Na koniec okresu gwarancji badania zgodne z Gwarancją			

			Jakości Część Szczegółowa.			
25.		pobocza	ocena wizualna: równość, spadek, szerokość, zagęszczenie			
26.	Znak graniczny wraz z słupkiem „pas drogowy” i repery	komplet	wybiórczo kontrola osadzenia			
27.	Zjazdy	równość podłużna i poprzeczna	ocena wizualna, dokonanie oceny stanu nawierzchni			

\* Jeśli na całym sprawdzanym odcinku nie zanotowano uchybień należy wpisać "+" jeśli są uchybienia należy wpisać "-"

\*\* Wpis "-" obliuguje do określenia lokalizacji wady

\*\*\* Można wpisać komentarz, odnotować numer zdjęcia lub odwołanie do załącznika

**B – karta wady przeglądu gwarancyjnego nawierzchni drogi bitumicznej jej wyposażenia  
odwodnienia poboczy skarp i ogrodzenia**

Nazwa inwestycji: .....

Miejsce i data przeglądu: .....

Data zakończenia robót:.....

Data przejęcia robót przez Zamawiającego rozpoczynająca okres gwarancji (data wskazana  
w świadectwie przejęcia).....

Data zakończenia okresu gwarancyjnego:.....

Lp./ nr usterki	Wykaz wad (nr obiektu, pikietaż)	Termin zakończenia/ usunięcia	Dokumentacja fotograficzna (nr zdjęcia)	Uwagi Zamawiającego	Uwagi Wykonawcy

Wykonujący przegląd:

1. ....

2. ....