



GDDKiA

Leszek Sekulski

**Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami**

Warszawa dn. 24.03.2020 r.

O.WA.D-3.2412.13.2020.msz.253.2020

**Wszyscy zainteresowani
nr postępowania GDDKiA.O.WA.D-3.2412.13.2020**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **Remont wiaduktu nad drogą S7 w km 445+150 w m. Kamień**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

czy jest możliwość zamknięcia całej jezdni w wybranym kierunku? Jeżeli tak to z jakim kosztem musimy się liczyć? Chodzi mi o opłatę dla GDDKiA. W którym miejscu można zrobić przewiązki? Czy mogą Państwo polecić jakąś firmę, która wykona TOR?

Odpowiedź na Pytanie nr 1

Zamawiający nie dopuszcza zamknięcia całej jezdni w danym kierunku. **Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia** „ W trakcie przeprowadzania prac ruch kołowy należy prowadzić połówkowo jednym pasem jezdni. Należy uwzględnić ustawienie tablic VMS. W przypadku wystąpienia dużego natężenia ruchu, w projekcie należy uwzględnić sterowanie ręczne”.

Pytanie nr 2

wymiana paneli tj. 480 m2, zakłada wymianę wszystkich paneli na obiekcie?

Odpowiedź na Pytanie nr 2

Zamawiający przewiduje wymianę wszystkich paneli ekranów akustycznych.

Pytanie nr 3

czy termin wyboru wykonawcy będzie zmieniony ze względu na panującą sytuację w kraju i na świecie?

Odpowiedź na Pytanie nr 3

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie informuje, że przedłuży termin składania i otwarcia ofert do dnia **27.04.2020r.** Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

mgr inż. Leszek Sekulski

Sprawę prowadzi: Marta Szymkiewicz
tel. +48 22 209 23 61
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl