

**Zdzisław Kuciak**  
**Z-ca Dyrektora Oddziału**

**znak sprawy O.ZG.D-3.2411.1.2020**

**znak pisma O.ZG.D-3.2411.1-1.mk.2020**

**Szanowni Państwo Wykonawcy**  
**Uczestnicy Postępowania**

**dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU OD KM 112+164 DO KM 112+230 W MIEJSCOWOŚCI WOŁOGOSZCZ”**

**WYJAŚNIENIA NR 1**

**I.** W związku z wystąpieniem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej przedmiotowego postępowania, działając w trybie **art. 38 ust. 2** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), **przekazuję treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami:**

**Pytanie nr 1**

W pozycji 36 przedmiaru i kosztorysu ofertowego: „Umocnienie pobocza mieszanką kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowaną grysem 0/2mm – warstwa grubości 15 cm – jasna barwa” jednostką rozliczenia robót jest m3. Wg SST D-06.03.01 jednostką rozliczenia tych robót jest m2.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

W pozycji nr 36 przedmiaru i kosztorysu ofertowego: „Umocnienie pobocza mieszanką kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowaną grysem 0/2mm – warstwa grubości 15 cm – jasna barwa” jednostką rozliczenia robót powinno być **m2**. W załączeniu przekazuję poprawiony kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót.

**Załączniki:**

- 1) *zmieniony Formularz 2.1. – Kosztorys ofertowy*
- 2) *zmieniony Przedmiar robót*

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

*mgr inż. Zdzisław Kuciak*  
Z poważaniem

Sprawę prowadzi:  
Magdalena Kwiecień  
Starszy Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Zielonej Górze

STARSZY SPECJALISTA  
w Wydziale Zamówień Publicznych

ul. Boh. Westerplatte 31  
kod pocztowy 65-950 Zielona Góra  
tel.: 68 327 10 68-69  
fax: 68 325 34 68

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

www.gddkia.gov.pl  
e-mail: sekretariat\_zga@gddkia.gov.pl

*mgr Magdalena Kwiecień*

*mgr Hanna Kuliczowska*