

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa

Serwisowanie i kontrola oczyszczalni ścieków AQUA-LIVE typu EK-S16/I-I oraz BIOEKOL mini100

2. Charakterystyka zadania

Prace i kontrole wykonywane podczas przeglądów

- Kontrola wpływu ścieków
- Kontrola napowietrzenia przy wpływie i aktywacji
- Kontrola funkcji filtra dawkującego
- Kontrola przepuszczalności filtra przed komorą osadową
- Kontrola funkcji powietrznej studzienki
- Oczyszczanie belek przelewowych z pozostałych zanieczyszczeń
- Kontrola działania dmuchawy
- Kontrola i utrzymanie dmuchawy : czyszczenie filtra, wymiana membran raz w roku
- Czyszczenie filtra dawkującego: przy uszkodzeniu, np. raz w roku zapobiegawczo,
- Czyszczenie filtra przed komorą wpływu: przy uszkodzeniu, np. raz w roku zapobiegawczo,
- Usunięcie nadwyżki osadu
- W razie stwierdzenia awarii, usterek lub uszkodzeń – indywidualna wycena naprawy

3. Inne

Lokalizacja oczyszczalni:

AQUA-LIVE typu EK-S16/I-I

43-600 Jaworzno, ul. Drogowców 4,

Oczyszczalnia obsługuje budynek mieszkalny z 10 mieszkańcami

BIOEKOL mini100

41-810 Zabrze, ul. Chudowska 1.

Oczyszczalnia obsługuje budynek administracyjny, w którym pracują 23 osoby.

Wykonawca powinien do oferty wliczyć wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia w tym koszty dojazdu do miejsca wykonania usługi.

Kierownik Rejonu


Inż. Roman Długajczyk