

Pan Mariusz Kłoczko


7

STAROSTA
GOLUBSKO-DOBZYŃSKI
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń, 2005-02-11

OS.6323-3/1/2005

DECYZJA



W oparciu o przepisy art.4 ust.4 pkt.2, art.9 ust.1 pkt.14 lit. c, art.37 pkt.1, art.41 ust.1, art.122 ust.1 pkt.1, art.127 ust.1 i ust.2, art.128 ust.1, art.131, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz.1229 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 168, poz.1763), art. 67 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 nr 62, p. 627, z późn. zmianami) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

Orzekam:

- I. Udzielam Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. 23 Stycznia (odcinek od ul. Rynek do mostu drogowego) poprzez wylot betonowy W-1 do Strugi Kowalewskiej (Trynki) w następujących ilościach:

$$\begin{aligned}Q_0 &= 11,43 \text{ l/s} \\Q_{\max \text{ dob}} &= 28,31 \text{ m}^3/\text{d} \\Q_{\text{fr dob}} &= 2,6 \text{ m}^3/\text{d}\end{aligned}$$

- II. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt.I niniejszej decyzji udziela się na czas określony tj. do 31 grudnia 2020 roku, pod następującymi warunkami:

- 1) ścieki wprowadzane do odbiornika oczyszczone w stopniu określonym poniżej, nie mogą:
 - a) zawierać odpadów oraz zanieczyszczeń płynących,
 - b) powodować w tych wodach:
 - zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,
 - zmian naturalnej mętności, barwy i zapachu,
 - formowania się osadów i piany,
- 2) stężenie zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie będzie przekraczało wartości podanych w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników
1	Zawiesiny ogólne	100 mg/l
2	Substancje ropopochodne	15 mg/l

- 3) próbki ścieków do badań na zawartość zanieczyszczeń określonych w powyższym podpunkcie pobierane będą zawsze z tego samego miejsca tj. z wylotu oznaczonego W-1 w operacie wodnoprawnym, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

-2-

- 4) analizy ścieków na zawartość zanieczyszczeń określonych w pkt. 1 ppkt.2 niniejszej decyzji wykonywane będą jeden raz w ciągu roku, naprzemiennie
 - wiosną – podczas schodzenia wód roztopowych
 - jesienią – podczas nawałnych opadów deszczu,
 - 5) uprawniony zobowiązany jest partycypować w kosztach utrzymania i konserwacji odbiornika ścieków na zasadach określonych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych we Włocławku który jest administratorem cieki,
 - 6) urządzenia wodne utrzymane będą a należytym stanie technicznym oraz właściwie eksploatowane,
 - 7) uprawniony odpowiada za wszelkie szkody, które mogą wynikać w związku z realizacją nadanych uprawnień.
- III. Decyzja niniejsza nie upoważnia do naruszania praw osób trzecich.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. Integralną częścią niniejszej decyzji stanowi „Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych do Strugi Kowalewskiej z terenu ulicy 23 Stycznia w Kowalewie Pomorskim opracowany przez mgr inż. Jana Kretkowskiego

Uzasadnienie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. 23 Stycznia w Kowalewie Pomorskim. Po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego i ustaleniu warunków niniejszego pozwolenia, na podstawie obowiązujących przepisów prawa uznano wniosek za uzasadniony i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy wniesione za pośrednictwem Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Bydgoszczy
ul. Ferdynanda 6, 85-950 Bydgoszcz
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
3. Kujawsko-Pomorski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Biuro Terenowe w Toruniu
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
4. A/a

VICE STAROSTA

mgr inż. Jan Kretkowski