



Uwaga:

Zgodnie z projektem konstrukcyjnym, warstwa zagęszczonej podsypki z piasku o grubości 20 cm. Wierzch tej warstwy musi być poziomy, by ściany zbiornika oczyszczalni po opuszczeniu na dno wykopu były ustawione w pionie. Zagęszczenie podsypki IS=95% wg Proctora (DPR 95).