



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Radzyń Podlaski
21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 98
tel.: (83) 352 88 01, fax: (83) 352 88 08
e-mail: sekretariat.ze7.ol@pgedystrybucja.pl

II + 2.1 + 2.1
15/07/2013
[Signature]

Radzyń Podlaski dn.05.07.2013r.

GDDKiA O. Lublin
Rejon Międzyrzec Podl.
Wpłynęło 15.07.2013
L. dz. 1084
Dział [Signature]

Ld.2386/R/RDS/2013
7907/090
RC 95/M.2011

GDDK i A w Lublinie.
Rejon w Międzyrzecu Podl.
21-560 Międzyrzec Podl.
ul. Radzyńska 11.

W odpowiedzi na przesłane pismo znak: GDDKiA-O/LU-Z-14-jw./420/06/13 Rejon Energetyczny Biała Podlaska Sekcja Usług Dystrybucyjnych 21-300 Radzyń Podlaski ul. Warszawska 98 informuję o wyrażeniu zgody na wznowienie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb zasilania oświetlenia drogowego skrzyżowania drogi krajowej nr 2 Warszawa-Terespol z drogą gminną (stary przebieg drogi krajowej nr 19 Białystok-Lublin) w Międzyrzecu Podl. po wykonaniu następującej modernizacji i sprawdzeniu instalacji elektrycznej:

- zastosować zabezpieczenie przedlicznikowe (trójfazowe) o max wielkości **63A(moc umowna 35,0 kW)** nadmiarowo – prądowe z wyzwalaczami zwarciovymi, typu „B” przystosowane do oplombowania z możliwością niekontrolowanego załączania przez odbiorcę i blokowania przez Rejon Energetyczny.
- w instalacji wewnętrznej zalicznikowej zastosować zabezpieczenia o prądzie wyłączalnym mniejszym niż zabezpieczenie przedlicznikowe
- układ pomiarowo-rozliczeniowy i zabezpieczenie przedlicznikowe usytuować w skrzynce złączowo-pomiarowej.
- skrzynki złączowo-pomiarowe należy instalować na wysokości (dolna krawędź złącza) 1,4 m od poziomu terenu. Obudowy złącz pomiarowych muszą być wykonane z tworzyw termoutwardzalnych. Zawiasy drzwiczek wpuszczane w obudowę, zamki baskwilowe przystosowane do założenia wkładek typu Master.
- dokonać sprawdzenia instalacji elektrycznej wewnętrznej zalicznikowej i zgłosić sprawność do wznowienia dostawy energii elektrycznej.
- wszystkie materiały użyte w budownictwie winny posiadać stosowne certyfikaty lub atesty i być dopuszczone do stosowania w energetyce.
- prace wykonać własnym kosztem i staraniem poprzez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług elektrycznych oraz zgłosić do sprawdzenia technicznego na przesłanych w załączeniu drukach.

**Sprawę prowadzi: Sekcja Usług Dystrybucyjnych 21-300 Radzyń Podlaski ul.
Warszawska 98 tel. 083 3528801**

Załącznik szt.5.

Rozdzielnik:

1 x Adresat.

1 x a/a.

Z upoważnienia Dyrektora
Rejonu Energetycznego Białą Podlaska

Jacek Kotowski
Kierownik Wydz. Przyłączania i Rozwoju