

ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

**Al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn**

Zastępca Dyrektora Oddziału
Jarosław Kaczor

/strona internetowa/

GDDKiA-O/OL-R2-R1-2811-09-6/08

Olsztyn, dnia 14 maja 2008 r.

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Gołdapi w ciągu drogi krajowej nr 65 Granica Państwa – Gołdap – Elk – Białystok – Bobrowniki – Granica Państwa od km 2+290 do km 7+900.**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), przesyła odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do powyższego postępowania:

Pytanie 87: Pytanie dotyczy robót teletechnicznych.

Kolizja E

W chwili obecnej nie produkuje się kabli ALTKD 14x4x1,2 oraz ALTKDpFtlx 19x4x1,2 w związku z powyższym jakimi kablami należy je zastąpić?

Odpowiedź 87: Kabel ALTKD 14x4x1,2 należy zastąpić kablem TKD 14x4x1,2 natomiast kabel ALTKDpFtlx 19x4x1,2 należy zastąpić kablem TKDpFtlx 19x4x1,2.

**w/z
ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU
(-) podpis nieczytelny
mgr inż. Roman Grzelka**

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Hód

tel. (089) 521-28-82, fax (089) 521-28-83