

Zdzisław Kuciak
Z-ca Dyrektora Oddziału

znak sprawy GDDKiA-O/ZG-R2-mk-284U-7-1/2012

Szanowni Państwo Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: PRZEGLĄD I CZYSZCZENIE SEPARATORÓW ORAZ NAPRAWA URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W ICH SKŁAD ZLOKALIZOWANYCH PRZY DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W LATACH 2012 – 2016 (W PODZIALE NA 5 CZĘŚCI)

W związku z wystąpieniem Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z późn. zm. zwanej dalej ustawą PZP), **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze** przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

CZĘŚĆ NR 1 REJON GORZÓW WLKP.

Część II Pozycja 1. Wymiana sekcji lamelowej szt. 8 w tutejszym rejonie pracują separatory UNICON 10/100, 15/150, 20/200 ORAZ 40/400.

Dla każdego z ww. wymienionych separatorów jest inna cena sekcji lamelowej (dla separatora 10/100 inna, dla 15/150 wyższa od 10/100 i najwyższa dla separatora 20/200 oraz 40/400). Wartości te różnią się znacząco (prawie dwukrotnie) zatem nie jest możliwe określenie ceny bez informacji, do jakiego typu separatora mają być przeznaczone sekcje lamelowe. Proszę o podanie typów separatorów, do których mają być zakupione lamele? Nie jest również określony typ separatora EURO PEK. Proszę o podanie typu separatora.

Odpowiedź

W roku bieżącym do wymiany nadają się sekcje lamelowe w następujących separatorach:

- UNICON 15/150 – 2 szt.
- UNICON 40/400 – 1 szt.

Pozostałe separatory są w dobrym stanie. W związku z niemożliwością ustalenia, które separatory mogą ulec uszkodzeniu w trakcie trwania umowy, należy do wyceny założyć cenę uśrednioną.

Natomiast wymagany typ separatora EURO PEK to: LABKO-EURO PEK.

Pytanie 2

CZĘŚĆ NR 2 REJON NOWA SÓL

Cześć II Pozycja 1. Wymiana sekcji lamelowej separatorów UNICON szt. 6 podobnie jak wyżej tj. w Rejonie Gorzów Wlkp. Dodatkowo dochodzi separator 90/900S, którego sekcja lamelowa jest dwukrotnie większa od ceny lameli do 10/100.

Proszę o podanie typów separatorów, do których mają być zakupione lamele?

Pozycja 2. Wymiana maty filtracyjnej separatorów BUDERUS szt. 10, proszę o podanie do typów separatorów do których mają być wymienione maty filtracyjne? (koszt zakupu maty do Eurolizer NG 15 i NG20 jest 2,5 razy większy niż zakup maty do NG 3/NG6-8, zakup maty do Eurolizer NG 40/50 jest 4 razy większy niż do NG3 / NG6-8).

Pozycja 3. Wymiana sekcji lamelowej do separatorów STELAX szt. 5 proszę podać do jakiego typu separatora mają być lamele?

Odpowiedź

Obecnie wszystkie separatory są w dobrym stanie. W związku z niemożliwością ustalenia, które separatory mogą ulec uszkodzeniu w trakcie trwania umowy, należy do wyceny założyć cenę uśrednioną. Ceny jednostkowe ofertowe dla każdego typu separatora mają stanowić wypadkową cen usług napraw wszystkich podtypów separatorów uwzględnionych do czyszczenia.

Pytanie 3

CZĘŚĆ NR 3. REJON ŚLUBICE

Cześć I Proszę o podanie typu separatora JKS oraz producenta separatora. Bez podania typu separatora nie jest możliwe określenie ceny sekcji lamelowej.

Cześć II. Pozycja 4 Wymiana maty filtracyjnej w separatorach AWAS. Proszę o podanie do jakiego typu separatora ma być przeznaczona mata filtracyjna. W specyfikacji Rejonu Ślubice jest wymieniony Separator AWAS SK-100 koalescencyjny bezfiltrowy.

Odpowiedź

I. Typ separatora JKS to: JKS-10. Producentem separatora jest Eurotech Pyrzyce.

II. Pozycja nr 4 – AWAS- wymiana maty filtracyjnej – została wpisana omyłkowo. Zamawiający przesyła poprawiony formularz cenowy na Rejon Ślubice w załączeniu.

Pytanie 4

CZĘŚĆ NR 4. REJON ŚWIEBODZIN

Cześć II Pozycja 2. Proszę o podanie typów separatorów UNICON, w których będą wymieniane sekcje lamelowe (w tym Rejonie są dwa typy 10/100 oraz 20/200).

Pozycja 3. Studnia z żeliwną pokrywą ATOI. Proszę podać wymiary studni, która jest przewidziana do montażu?

Odpowiedź

II. Typy separatorów UNICON, w których będą wymieniane sekcje lamelowe:

- UNICON 10/100 – 1 szt.
- UNICON 20/200 – 1 szt.
- UNICON 60/600S – 1 szt.

III. Średnica zewnętrzna:

- studni ATOL 30 to 1580-1800 mm
- studni ATOL 40 to 2102-2360 mm.

Średnica jest zmienna w zależności od producenta.

Pytanie 5

CZĘŚĆ NR 5. REJON ŻARY

Cześć I. Proszę o podanie typu separatora BEWA. Proszę o weryfikację typu separatora AWAS (typ AWAS-K 20/200 nie istnieje).

Część II Pozycja 2. Wymiana sekcji lamelowej w separatorach UNICON szt. 6 – proszę sprecyzować do jakiego typu separatora będą przeznaczone wymieniane lamele? (w tut. Rejonie są typy separatorów UNICON 10/100, 20/200, 30/300 oraz 40/400).

Pozycja 3. Wymiana sekcji lamelowej w separatorach STEJAX szt. 3 - proszę, podać do jakiego typu separatora będą przeznaczone wymieniane lamele? (w tut. Rejonie są typy separatorów STEJAX 10/100 oraz 60/600).

Pozycja 4. Wymiana maty filtracyjnej w separatorach AWAS. Proszę o podanie do jakiego typu separatora ma być przeznaczona mata filtracyjna.

Odpowiedź

I. Typ separatora BEWA to: BEWA-KA NG 15.

Natomiast poprawny separator AWAS to: AWAS-K NG 40 oraz separator AWAS-K NG 20. Zamawiający przesyła poprawiony formularz cenowy na Rejon Żary w załączeniu.

II. Obecnie separatory są w dobrym stanie. W związku z niemożliwością ustalenia, które separatory mogą ulec uszkodzeniu w trakcie trwania umowy, należy do wyceny założyć cenę uśrednioną.

III. Obecnie separatory są w dobrym stanie. W związku z niemożliwością ustalenia, które separatory mogą ulec uszkodzeniu w trakcie trwania umowy, należy do wyceny założyć cenę uśrednioną.

IV. Obecnie należy założyć jedną matę filtracyjną do separatora AWAS-K NG 40 oraz jedną matę filtracyjną do separatora AWAS-K NG 20.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z odpowiedzią na **pytanie nr 3 i 5.**

III. W związku z dokonaną zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający informuje o **przedłużeniu terminu składania ofert.**

Składanie ofert - do dnia 23.05.2012 r. do godz. 09:30.

Otwarcie ofert - w dniu 23.05.2012 r. o godzinie 10:00.

IV. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz cenowy – Rejon Słubice

Załącznik nr 2: Formularz cenowy – Rejon Żary



Z-CA DYREKTORA

mgr inż. Zdzisław Kuciak