

PZ
8.07.2011 Chy-

GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU WPŁYNĘŁO	
FAX <input type="checkbox"/>	2011 -07- 08
L. dz.	POCZTA E-MAIL
Przyjmujący	

ZP
8.07.2011
TEBODIN S.A. - Projekt Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych
ANGI-TEL
ul. Taśmowa 7
Osiedle Piastów 2/15 02-677 Warszawa
83-200 Starogard Gd.

Starogard Gd., 30 czerwiec 2011 roku

km
2011.07.08

Znak 34MMD-000136-2011

Dot. projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 oraz drogi wojewódzkiej nr 518 w m. Gniew

Dostarczony z pismem znak 34-001848-2011 roku z dnia 30.06.2011r. projekt na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych jw. w m. Gniew, uznajemy za zgodny z pismem znak 00-TRR/AB-000972-2009 z dnia 01.09.2009.

Nr uzgodnienia 152/II/2011.

Niżej podajemy uwagi, które należy uzupełnić celem uzgodnienia końcowego projektu:

1. Złożyć projekt zgodnie z zarządzeniem nr 5/2005 Dyrektora Generalnego ENERGI.
2. Brak schematu jednokreskowego.
3. Brak informacji BiOZ.
4. Brak zestawienia demontażowego linii napowietrznej.
5. Brak ograniczników na projektowanym słupie, na mapie do celów projektowych.
6. Zmienić przekrój projektowanego kabla na 35 mm².
7. Brak zgód właścicieli gruntów.
8. Brak uprawnień projektowych projektanta i sprawdzającego projekt oraz zaświadczeń z przynależności do POIIB.

Przed przystąpieniem do prac budowlano - montażowych projekt podlega uzgodnieniu przez Zespół ds. weryfikacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej przy ENERGA - OPERATOR SA – Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdańskim.

Sprawę prowadzi:

Kudelski Maciej tel. 5623441 wew. 4734

Liczba załączników:

Rozdzielnik:

MMD

Dyrektor
Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdańskim

Marek Jachimek