

**Wg rozdzielnika**

**Dot.:** Przetargu nieograniczonego na zadanie: **Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustów lub remont mostu lub remont wiaduktu w ciągu drogi S-3, DK nr 13, 22, 26, 31, 37 - 6 zadań.**

W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przekazuje treść zapytań, które wpłynęły wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 2:**

W związku z ogłoszonym przetargiem oraz dokonaniu wizji w terenie na obiektach, zwracamy się z prośbą o określenie zakresu robót i dokumentacji dotyczącej niżej wymienionych zadań, ponieważ w SIWZ nie określono:

1. Remont mostów w ciągu drogi S-3 w km 69+469 na odc. Miękowo – w. Rzęsnica k. m. Goleniów nad rz. Iną – obiekt został przebudowany przed kilkoma laty. Jaki zakres robót do wykonania przewiduje Zamawiający, np. na podstawie wcześniej wykonanych przeglądów technicznych.
2. Remont wiaduktu nad autostradą w km 2+418 w ciągu DK nr 13 Szczecin – Rosówek w Kołbaskowie – wiadukt został przebudowany przed ok. 10 laty. Jaki efekt zamierza uzyskać i jaki zakres robót do wykonania na wiadukcie i dojazdach przewiduje Zamawiający?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Ad. 1. Zakres dokumentacji projektowej ma obejmować wyeliminowanie nieprawidłowo funkcjonujących elementów mostu tj. wyeliminowanie przecieków przez pomost, wymiana dylatacji, wykonanie iniekcji, nadanie odpowiedniej estetyki obiektu oraz tych części obiektu, które okażą się konieczne do remontu lub wymiany podczas przeprowadzanych przez Wykonawcę wizji w terenie. W zakresie projektu należy również przewidzieć korektę niwelety drogi na długości min. po 100 m przed i za obiektem. Obiekt po remoncie ma spełniać odpowiednie wymagania techniczne.

Ad. 2. Zakres dokumentacji został podany w Opisie Przedmiotu Zamówienia tj. podniesienie obiektu o 0,40 m oraz wszystkich niezbędnych robót z tym związanych. Ponadto zakres dokumentacji projektowej ma obejmować wyeliminowanie nieprawidłowo funkcjonujących elementów mostu tj. wyeliminowanie przecieków przez pomost, wymiana dylatacji, wykonanie iniekcji, nadanie odpowiedniej estetyki obiektu oraz tych części obiektu, które okażą się konieczne do remontu lub wymiany podczas przeprowadzanych przez Wykonawcę wizji w terenie. Obiekt po remoncie ma spełniać odpowiednie wymagania techniczne.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU  
  
mgr inż. Mariusz Mierzwa