


ZASIEG ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
KONSTRUKCJA ODBUDOWYWANEJ NAWIERZCHNI
3CM WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ SMA 8
7CM WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO
11CM WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO
22CM WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C50/30
35CM WARSTWA MROZOOCRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ LUB GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO O CBR > 35%



ZASIEG ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
KONSTRUKCJA ODBUDOWYWANEJ NAWIERZCHNI
3CM WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ SMA 8
7CM WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO
11CM WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO
22CM WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C50/30
35CM WARSTWA MROZOOCRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ LUB GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO O CBR > 35%

