

O.BI.D-3.2411.16.2020

**W Y K O N A W C Y**  
**zainteresowani udziałem**  
**w zamówieniu publicznym**

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**Wzmocnienie obiektu MD-16A w ciągu drogi dojazdowej DD11 w km 2+428,27 w ramach zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 (...) odcinek Ib: węzeł Poręba - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej"**

**Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 i zmiana SIWZ nr 1**

**I.** Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami.

**Pytanie 1**

Zgodnie z Rysunkiem nr. 2 „Projektowane wzmocnienie ustroju nośnego” bloki kotwiące są odsunięte od poprzecznicy o 100 cm, odległość ta jest zbyt mała do prawidłowego wykonania sprzężenia kabli. Czy zamawiający dopuszcza przesunięcie bloków o wartość pozwalającą na użycie prasy sprzężającej kable (ok. 20 cm w kierunku środka przęsła) lub zmianę cięgien na pręty stalowe (wymagające mniej miejsca przy sprzężaniu)?

**Wyjaśnienie:**

Bloki kotwiące zostały tak zaprojektowane aby wykonać sprzężenie przy użyciu małych pras naciągowych dostępnych na rynku (osobny naciąg każdego splotu). Jeżeli Wykonawca ma do dyspozycji sprzęt wymagający przesunięcia bloków kotwiących lub zamiany kabli na pręty sprzężające Zamawiający dopuszcza zmianę pod warunkiem przeprowadzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy pełnej analizy statyczno-wytrzymałościowej potwierdzającej możliwość zmiany przy zachowaniu takich samych skutków sprzężenia. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej będą opracowane na koszt i ryzyko Wykonawcy i przedstawione Projektantowi do weryfikacji i akceptacji.

**II.** Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwają się **z dnia 14.08.2020 r. na dzień 19.08.2020 r.** Godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Sprawę prowadzi:  
Katarzyna Oniszczyk-Ostapczuk  
tel. 085 664 58 39, 37  
fax.: 085 652 61 57  
[koniszczyk@gddkia.gov.pl](mailto:koniszczyk@gddkia.gov.pl)

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU  
  
mgr inż. Elżbieta Urwanowicz