



GDDKiA

Stanisław Dmuchowski
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Przygotowania Inwestycji

Warszawa, 25.10.2012

Numer pisma: GDDKiA-O/WA/R.2/A.C./ 819/2012

**do wszystkich Wykonawców
nr sprawy 101/2012**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Odwodnienie korpusu drogowego (przepusty z rur stalowych spiralnie karbowanych) drogi krajowej Ryczywół-Kozienice od km 65+053 do km 80+449 w związku z pogarszającym się stanem technicznym i nie dostosowaniem ich do przenoszenia obciążeń drogi do 115kN/os.”**

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (dalej „Zamawiający”) działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”):

Dotyczy: TOM IV SIWZ, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne:

I. SST Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego D.05.03.05 A:

Poz.1) Pkt. 1.3. Zakres robót objętych STWiORB:

Istniejący zapis:

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują zasady prowadzenia Robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego **AC 11 W gr. 4,0cm** wraz z jednoczesnym wyrównaniem istniejącej podbudowy na początkowym i końcowym odcinku zmiany niwelety oraz wyrównaniem wlotu zjazdu do zbiornika retencyjnego.

Zastępuje się następującym:

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują zasady prowadzenia Robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego **AC 16 W gr. 10 cm** wraz z jednoczesnym wyrównaniem istniejącej podbudowy na początkowym i końcowym odcinku zmiany niwelety oraz wyrównaniem wlotu zjazdu do zbiornika retencyjnego .

Poz.2) Pkt. 2.1. Materiały do wykonania warstwy wiążącej z AC, Tablica 2 Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, poz. 2 i 5:

Istniejący zapis:

2	Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii	G _{20/17,5}
5	Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż:	CDeklarowana

Zastępuje się następującym:

2	Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii	$G_{25/155}$
5	Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż:	$C_{50/100}$

Poz.3) Pkt. 2.1. Materiały do wykonania warstwy wiążącej z AC, Tablica 3 Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do $D < 8$ mm do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, poz. 2:

Istniejący zapis:

2	Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii:	G_{TCNR}
---	--	------------

Zastępuje się następującym:

2	Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii:	G_{TC20}
---	--	------------

Poz.4) Pkt. 2.1. Materiały do wykonania warstwy wiążącej z AC, Tablica 4 Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do $D < 8$ mm do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, poz. 2 i 5:

Istniejący zapis:

2	Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii:	G_{TCNR}
5	Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:	<i>EcsDeklarowana</i>

Zastępuje się następującym:

2	Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii:	G_{TC20}
5	Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:	cs_{30}

Poz.5) Pkt. 5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty, Tablica 8 Punkty kontrolne uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalną zawartość asfaltu – warstwa wiążąca:

Istniejący zapis:

Przesiew, %, m/m wymiar sita # w mm, zawartość asfaltu	Punkty kontrolne uziarnienia mieszanki AC 16 W
Przechodzi przez:	
16	100
11,2 (11)*	65 – 80
2	30 – 55
0,125	6 – 24
0,063	3 – 8

Zawartość asfaltu** w mieszance mineralno-asfaltowej, %, m/m	Bmin4,6
--	---------

Zastępuje się następującym:

Przesiew, %, m/m wymiar sita # w mm, zawartość asfaltu	Punkty kontrolne uziarnienia mieszanki AC 16 W
Przechodzi przez:	
16	90 - 100
11,2 (11)*	70 - 90
2	25 – 50
0,125	4 – 12
0,063	4 – 10
Zawartość asfaltu** w mieszance mineralno-asfaltowej, %, m/m	Bmin4,4

II. SST Warstwa ścieralna D.05.03.05 B

Poz.6) Pkt. 2.1. Materiały do wykonania warstwy ścieralnej z AC, Tablica 2 Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, poz. 1,2,4 i 5:

Istniejący zapis:

1	Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż:	$G_{C85/20^a)}$
2	Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii	$G_{20/15}$
4	Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria nie wyższa niż:	Fl_{25} lub Sl_{25}
5	Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż:	$C_{Deklarowana}$

Zastępuje się następującym:

1	Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż:	$G_{C90/20^a)}$
2	Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii	$G_{25/15}$
4	Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria nie wyższa niż:	Fl_{20} lub S_{20}
5	Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż:	$C_{95/1}$

Poz.7) Pkt. 2.1. Materiały do wykonania warstwy ścieralnej z AC, Tablica 4 Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do $D < 8$ mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, poz. 2,4 i 5:

Istniejący zapis:

2	Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii:	G_{TCNR}
4	Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż:	MB_{F10}
5	Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8,	$E_{csDeklarowana}$

	kategoria nie niższa niż:	
--	---------------------------	--

Zastępuje się następującym:

2	Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii:	G_{TC20}
4	Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż:	MB_{F10}
5	Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:	$E_{cs} 30$

Poz.8) Pkt. 5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty, Tablica 8 Punkty kontrolne uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalną zawartość asfaltu – warstwa ścieralna dróg z kategorii ruchu KR1÷2

Istniejący zapis:

Przesiew, %, m/m wymiar sita # w mm, zawartość asfaltu	Punkty kontrolne uziarnienia mieszanki AC 11 S
Przechodzi przez:	
16	100
11,2 (11)*	90-100
8	70-90
5,6 (5)	–
2	30 – 55
0,125	8 – 20
0,063	5 – 12
Zawartość asfaltu** w mieszance mineralno-asfaltowej, %, m/m	$B_{min5,6}$

Zastępuje się następującym:

Przesiew, %, m/m wymiar sita # w mm, zawartość asfaltu	Punkty kontrolne uziarnienia mieszanki AC 11 S
Przechodzi przez:	
16	100
11,2 (11)*	90-100
8	60 – 90
5,6 (5)	–
2	35 – 50
0,125	8 – 20
0,063	5 – 11
Zawartość asfaltu** w mieszance mineralno-asfaltowej, %, m/m	$B_{min5,4}$

Poz.9) Istniejący zapis: Pkt.5.1. Projektowanie mieszani i opracowanie recepty:

Wszelkie zapisy o brzmieniu „KR1÷2” w w/w punkcie

zastępuje się następującym:

„KR3÷4”

Termin składania i otwarcia ofert oraz miejsca i godziny składania oraz otwarcia ofert **pozostają bez zmian.**

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Stanisław Dmuchański

Sprawę prowadzi: Anna Cybulska
tel. 0 22 870 65 49 fax. 0 22 323-11-17
e-mail: acybulska@gddkia.gov.pl