



**KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W WARSZAWIE**

00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ 5562.99.2013

Warszawa, dnia 13 września 2012 r.

**Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.  
ul. Koniczynowa 11  
03-612 Warszawa**


*inż. Z Dobrowolski*  
*24.09.2013.*

W odpowiedzi na pismo Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa z dnia 9 września 2013 r. znak PD/ZDO/PD-462/1447/09/2013 (data wpływu 10 września 2012 r.) w sprawie ustalenia parametrów wyjść ewakuacyjnych przez ekrany akustyczne i przeciwoślennieniowe – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie informuje, że po zapoznaniu się z zaproponowanymi wariantami jak i dokumentacją rysunkową wnosi co następuje.

Analiza otrzymywanych dotychczas rozwiązań projektowych w zakresie parametrów wyjść ewakuacyjnych oraz pionowych dróg ewakuacyjnych a także zdobyte doświadczenia w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych wykazały, iż zaproponowane w ww. piśmie warianty wyjść ewakuacyjnych przez ekrany akustyczne i przeciwoślennieniowe nie zawierają wszystkich odpowiednich parametrów, mających bezpośredni wpływ na szybkość jak i bezpieczeństwo prowadzenia ewakuacji.

Z uwagi na powyższe tut. Komendy wskazuje następujące wymagania:

- Drzwi ewakuacyjne o szerokości w świetle min. 1,2 m. wyposażone od strony drogi w zamki antypaniczne, uniemożliwiające wtargnięcie na drogę od strony rowu, oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.
- Bezpośrednio za drzwiami ewakuacyjnymi powinien znajdować się spocznik o długości min. 1,4m i szerokości min. 1,2m.
- Schody ewakuacyjne o szerokości użytkowej min. 1,2 m.
- Maksymalna ilość stopni bez spocznika: 17.



- Wymiary stopni: wysokość-15 cm, szerokość-30 cm (należy spełnić warunek określony wzorem:  $2h + s = 0,6$  do  $0,65$ , gdzie h oznacza wysokość stopnia, s-jego szerokość).
- Wyposażenie w poręcz jednostronną.
- Przekrycie rowu drogowego (z przepustem pod schodami ewakuacyjnymi).
- Zakończenie biegu schodów winno być utwardzone np. kostką brukową.

W załączeniu zwrot otrzymanego egzemplarza dokumentacji projektowej.

MAZOWIECKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
z up.  
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Szczygiel  
Zastępca Komendanta

**Do wiadomości:**

1. Komenda Powiatowa PSP  
w Pruszkowie
2. Komenda Powiatowa PSP  
w Grodzisku Mazowieckim
3. Komenda Powiatowa PSP  
w Żyrardowie
4. a/a

WW

Variant 2, 3\*

at MAZ/0003/P/17/17

