

P
STAROSTA ZGIERZSKI

ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz

BS. 6220.2.14.2011.ok/3

DO	ZR	ZZ	ZP	ZF	ZT
D-1	R-1	Z-1	P-1	F-1	T-1
D-2	R-2	Z-2	P-2	F-2	T-2
D-3	R-3	Z-3	P-3	F-3	
D-4		Z-4	P-4	F-4	
D-5					
D-6					
D-7					
D-8		REJ			

Zgierz, 23 września 2011r.

GDDKiA Oddział w Łodzi

2013 -05- 02

Łdz. 16516

DECYZJA

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 1 i pkt 3, art.125, art.127, art.130, art.131, art.134, art.136, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - *Prawo wodne* (tekst jednolity – Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 z 2006r., poz. 984 ze zm.) oraz art.104 kpa – po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, 90-056, ul. Roosvelta 9 w związku z rozbudową miejsc postojowych na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych Ciosny Północ przy istniejącym odcinku Autostrady A2 (Dąbie – Stryków II, km 347+ 250) w Gminie Zgierz w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód deszczowych z projektowanego MOP Ciosny Północ poprzez kanalizację deszczową do zbiornika retencyjno – odparowującego, z którego nadmiar wód opadowych odprowadzany będzie do istniejącego rowu wzdłuż autostrady

orzekam

I.Udzielam pozwoleń wodnoprawnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, 90-056, ul. Roosvelta 9, na:

1) **Szczególne korzystanie z wód:**

- odprowadzanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych z terenu Miejsca Obsługi Podróżnych Ciosny Północ przy istniejącym odcinku Autostrady A2 (Dąbie – Stryków II, km 347+ 250) w Gminie Zgierz poprzez kanalizację deszczową do zbiornika retencyjno – odparowującego, a następnie do istniejącego rowu wzdłuż autostrady w ilości: **Qs max. = 55 dm³/s, Qr max. = 2299 m³/rok** i składzie: zawiesina ogólna – poniżej 100 g/dm³, substancje ropopochodne – poniżej 15 g/dm³, pod warunkiem, że:
 - a) wody opadowe i roztopowe odprowadzane do istniejącego rowu wzdłuż autostrady będą pochodzić z rejonów jw., zgodnie z danymi przedstawionymi w Operacie wodnoprawnym;
 - b) jakość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do istniejącego rowu wzdłuż autostrady będzie odpowiadała normom zawartym w § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;
 - c) w przypadku nie spełniania dopuszczalnych norm jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych na kanalizacji deszczowej zostaną niezwłocznie wbudowane urządzenia podczyszczające wody, w celu dostosowania jakości tych wód do obowiązujących norm zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r.

w łodzi

2) Wykonanie urządzeń wodnych:

- Wylotu kanalizacji wód opadowych i roztopowych z w/w terenu do szczelnego zbiornika retencyjno – odparowującego. Wylot do zbiornika stanowić będzie rura o średnicy $\varnothing$ 0,40 m, dostosowana do nachylenia skarpy zbiornika retencyjno-odparowującego. Parametry zaprojektowanego zbiornika: powierzchnia zbiornika w dnie: $F = 452 \text{ m}^2$, głębokość czynna $h_{cz} = 0,50 \text{ m}$, pojemność czynna $V_{cz} = 226 \text{ m}^3$. Współrzędne geograficzne projektowanego zbiornika retencyjno-odparowującego: Ciosny Północ: N:51°55'13" E:19°24'17".
- Wylotu do istniejącego rowu wzdłuż autostrady – wylot do rowu stanowić będzie rura o średnicy $\varnothing$ 0,30 m, dostosowana do nachylenia skarpy istniejącego rowu, $L = 54 \text{ m}$ o rzędnej dna wylotu 150,60 m n.p.m. Rzędna dna rowu: 150,40 m n.p.m. Współrzędne geograficzne projektowanego wylotu na przelewie do istniejącego rowu: Ciosny Północ N: 51°55'13" E:19°24'17".

II. Zobowiązuję właścicieli - użytkowników obiektu, do :

- 1) **wykonania robót, zgodnie z operatem wodnoprawnym – załącznikiem do wniosku, obowiązującymi przepisami oraz w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia;**
- 2) w przypadku nie spełnienia norm jakości odprowadzanych wód opadowych do ziemi zobowiązuję do niezwłocznego zastosowania na urządzeniach odprowadzających wody deszczowe dodatkowych urządzeń oczyszczających, które umożliwią spełnienie narzuconych norm jakości odprowadzanych wód opadowych, zgodnie z punktem I.1.b. oraz I.1.c. niniejszej decyzji;
- 3) **utrzymania i ponoszenia kosztów utrzymania konserwacji i eksploatacji kanałów deszczowych, separatora z osadnikiem oraz wpustów osadnikowych, a także wylotu do istniejącego rowu, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie urządzeń w należytym stanie oraz do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska;**
- 4) wykonywania co najmniej dwa razy w roku kontroli kanałów deszczowych, separatora oraz osadnika;
- 5) prawidłowej eksploatacji wszystkich urządzeń na omawianym obiekcie. Separator i osadnik wymagają okresowych przeglądów oraz usuwania nagromadzonych produktów separacji. Usuwanie produktów separacji powinno być przeprowadzone przez firmę posiadającą koncesję do wykonywania tego typu usług;
- 6) naprawiania ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydaniem pozwolenia lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom, w przypadku stwierdzenia szkodliwego oddziaływania w/w inwestycji na interes osób trzecich;
- 7) do istniejącej kanalizacji deszczowej mogą być odprowadzane wody opadowe, roztopowe wyłącznie z rejonu przedstawionego w Operacie wodnoprawnym.

III. W razie konieczności mogą być nałożone na Zakład dodatkowe obowiązki niezbędne ze względu na ochronę interesów ludności, gospodarki lub środowiska.

IV. Jakość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych należy oceniać na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr 137 poz. 984 ze zm.).

V. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn – zgodnie z art.136 *Prawa wodnego*.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jej realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VII. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych z projektowanego Miejsca Obsługi Podróżnych Ciosny Północ przy istniejącym odcinku Autostrady A2 (Dąbie – Stryków II, km 347+ 250) w Gminie Zgierz poprzez projektowaną kanalizację deszczową do zbiornika retencyjno – odparowującego, z którego nadmiar wód opadowych odprowadzany będzie do istniejącego rowu wzdłuż autostrady udzielam na czas określony do dnia 30 września 2021.

Zgodnie z art. 135 pkt.3 Prawa Wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

VIII. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2011 r. do Starostwa Powiatowego w Zgierzu wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, 90-056, ul. Roosvelta 9 w związku z rozbudową miejsc postojowych na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych Ciosny Północ przy istniejącym odcinku Autostrady A2 (Dąbie – Stryków II, km 347+ 250) w Gminie Zgierz w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód deszczowych z projektowanego MOP Ciosny Północ poprzez kanalizację deszczową do zbiornika retencyjno – odparowującego, z którego nadmiar wód opadowych odprowadzany będzie do istniejącego rowu wzdłuż autostrady. Do wniosku dołączono Operat wodnoprawny (szt. 2) opracowany w maju 2011r.

W dniu 27 czerwca 2011r. wszczęto postępowanie wodnoprawne. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 30, poz. 168 ze zm.) zawiadomiono strony postępowania o możliwości udziału w toczącym się postępowaniu. Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) Starosta Zgierski podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego. Do dnia wydania niniejszej decyzji do Starostwa Powiatowego w Zgierzu nie wpłynęły żadne uwagi i zastrzeżenia dot. omawianego operatu i wydania niniejszej decyzji.

Z przedłożonego Operatu wodnoprawnego wynika, że projektowana inwestycja będzie polegała na rozbudowie Miejsca Obsługi Podróżnych Ciosny Północ przy istniejącym odcinku Autostrady A2 (Dąbie – Stryków II, km 347+ 250) w Gminie Zgierza. W związku z planowaną rozbudową MOP zachodzi konieczność ich odwodnienia. Odbiór wód deszczowych z projektowanych nawierzchni utwardzonych odbywać się będzie poprzez projektowane wpusty uliczne oraz projektowaną sieć kanalizacji deszczowej do szczególnego zbiornika retencyjno – odparowującego zlokalizowanego na terenie rozbudowy MOP. Przed wlotem do zbiornika wody deszczowe zostaną podczyszczone przez projektowany osadnik i separator substancji ropopochodnych. Na wypadek dużych ilości nagromadzonych wód w zbiorniku zaprojektowano przelew do istniejącego rowu wzdłuż autostrady, do którego odprowadzany będzie nadmiar wód

opadowych. Rów ten znajduje się w pasie drogowym (działka nr ew. 335) należącym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi) i nie istnieje w ewidencji urządzeń melioracji wodnych w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Rów ten w odległości 1200 m od projektowanego zbiornika retencyjno – odprowadzającego wpada do rzeki Ciosenki.

Po przeanalizowaniu wniosku oraz przedstawionego Operatu wodnoprawnego, w świetle powyższych ustaleń należy uważać, że nie ma przeszkód w udzieleniu Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z projektowanego MOP Ciosny Północ poprzez kanalizację deszczową do zbiornika retencyjno – odprowadzającego, z którego nadmiar wód opadowych odprowadzany będzie do istniejącego rowu wzdłuż autostrady w sposób określony w przedstawionym Operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono, jak w sentencji.



700. STAROSTY
Aleksandra Klimkiewicz
NACZELNIK
Zarządu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Zgierskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Za niniejszą decyzję nie pobrano opłaty skarbowej z powodu zwolnienia z niej, na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Otrzymują:

- 1) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
90-056 Łódź, ul. Roosvelta 9
- 2) Pan Miłosz Stanisław Kosiewicz
95-001 Biała, Ciosny 13
- 3) Pani Joanna Kosiewicz
95-001 Biała, Ciosny 13
- 4) Pani Grażyna Kosiewicz
95-001 Biała, Ciosny 13

Niniejsza decyzja
uprawomocniła się
z dniem 24.10.2011.

INSPEKTOR
Emilia Szumska

5) Pani Teresa Józwiak

95-001 Biała, Ciosny 12

6) a/a

Do wiadomości (uprawniona decyzja):

1) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarząd Zlewni Wisły Mazowieckiej
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13b

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Wydział opłat)
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8



Lafrentz - Polska Sp. z o.o.

Raiffeisen Bank S.A. O/Poznań
56 1750 1019 0000 0000 0444 4833

NIP 783-10-04-441

ul. Zbąszyńska 29
60-359 Poznań
fax (0-61) 86 74 079
tel. (0-61) 86 74 050

Specjalizacja:

BUDOWNICTWO DROGOWE MOSTOWE INŻYNIERYJNE
PROJEKTOWANIE - NADZÓR - CONSULTING

OPERAT WODNOPRAWNY

Nazwa inwestycji: **Rozbudowa miejsc postojowych na terenach
-Miejsc Obsługi Podróżnych Ciosny Północ
- przy istniejącym odcinku Autostrady A2 (Dąbie-Stryków II)**

Adres inwestycji:

Gmina Zgierz

Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi
Ul. Roosvelta 9, 90-056 Łódź

STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU

Na podstawie niniejszej dokumentacji - projektu

wydano decyzję - postanowienie - opinię

Nr z dnia
35.622.2.14.2011.2/3

23.09.2011r.

Tytuł opracowania: **ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z MIEJSC POSTOJOWYCH,
O KTÓRE ZOSTAŁ ROZBUDOWANY ISTNIEJĄCY MOP CIOSNY PÓŁNOC**

Zestawienie projektantów i sprawdzających

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WKP/0154/POOS/03	05.2011	
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Krysztofiak	WKP/0247/POOS/05	05.2011	

Egzemplarz nr 1

Poznań, maj 2011r.

$$Q_s = \Psi \times F \times q \quad [\text{dm}^3/\text{s}]$$

gdzie:

$\Psi = 0,9$ - współczynnik spływu powierzchniowego

$F_{\text{docel}} = 1,1 \text{ ha}$ - powierzchnia zlewni (ha) na stan docelowej rozbudowy

$F_{\text{obec}} = 0,82 \text{ ha}$ - powierzchnia zlewni (ha) na stan obecnie projektowany

$q = 220 \text{ dm}^3/\text{s}$ - deszcz z prawdopodobieństwem wystąpienia raz na 10 lat i czasie trwania 15 minut

$$Q_{s,\text{docel}} = 0,9 \times 220 \times 1,1 = 217,8 \text{ dm}^3/\text{s} \text{ - na stan docelowej rozbudowy}$$

$$Q_{s,\text{obec}} = 0,9 \times 220 \times 0,82 = 162,36 \text{ dm}^3/\text{s} \text{ - na stan docelowej rozbudowy}$$

Zgodnie z wymogiem art. 132 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.05.239.2019), podano wielkość zrzutu wód opadowych: maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego.

Stan docelowy

- $Q_{\text{max. h}} = 195,3 \text{ m}^3/\text{h}$
- $Q_{\text{śr.d}} = 195,3 \text{ m}^3/\text{d}$

Stan obecny

- $Q_{\text{max. h}} = 146,12 \text{ m}^3/\text{h}$
- $Q_{\text{śr.d}} = 146,12 \text{ m}^3/\text{d}$

STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU
Na podstawie niniejszej dokumentacji - ~~projektu~~ *opracowanie*
wydano decyzję - ~~postanowienie~~ *opinię*
35.6220.2.14.2011.0513
Nr z dnia
23.09.2011 r.

Roczna ilość wód deszczowych i roztopowych powstająca z powierzchni przedmiotowej zlewni wynosi :

$$Q_r = \varphi \times q_r \times F$$

gdzie:

$q_r = 0,550 \text{ m/m}^2$ - średni roczny opad,

$\varphi = 0,90$

$F_{\text{docel}} = 11000 \text{ m}^2$ powierzchnia zlewni na stan docelowej rozbudowy

$F_{\text{obec}} = 8200 \text{ m}^2$ powierzchnia zlewni na stan obecnie projektowany

$$Q_{r,\text{docel}} = 0,90 \times 0,550 \times 11000 = 5445 \text{ m}^3/\text{rok} \text{ - na stan docelowej rozbudowy}$$

$$Q_{r,\text{obec}} = 0,90 \times 0,550 \times 8200 = 4059 \text{ m}^3/\text{rok} \text{ - na stan obecnie projektowany}$$

11.2. Jakość wód deszczowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dz.U.2006.137.984) w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie

