

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wraz z montażem pompy szlamowej z pływakiem 230 V z króćcem typu STORZ

Dostawa i montaż nowego urządzenia

1. Pompa winna być dostarczona i zamontowana na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Drogowców 6 w Jaworznie
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nowe urządzenie, wolne od wad, zapewniające bezpieczną i higieniczną pracę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
3. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne akcesoria niezbędne do zamontowania i uruchomienia sprzętu w miejscu użytkowania.
4. Termin dostawy wraz z montażem nowego urządzenia – do dnia 11.12.2017r. Zamawiający może też wydać Wykonawcy pisemne polecenie określające konkretny dzień rozpoczęcia świadczenia Usługi, który stanowić będzie wiążący Wykonawcę termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy.

Wymagania

Pompa ma mieć zastosowanie do pompowania wody zanieczyszczonej piaskami i mułem ze zbiorników odparowujących, piaskowników, osadników, studzienek, zalanych terenów, wykopów budowlanych.

Wysokość podnoszenia nie mniej niż 10m

Wydajność nie mniej niż 500 l/min

Długość przewodu zasilającego nie mniej niż 20m

Pompa ma być wyposażona w automatyczny wyłącznik pływakowy

Obudowa pompy wyposażona w uchwyt do zawieszania pompy oraz króciec tłoczny typu STORZ

Pompa ma być wyposażona w zabezpieczenie wyłączające pompę w przypadku jej przegrzewania się lub zablokowania wirnika

Konstrukcja pompy ma zapewniać pracę bez całkowitego zanurzenia oraz pracę ciągłą

Montaż

Podłączenie elektryczne do istniejącej skrzynki elektrycznej ze standardowym gniazdkiem elektrycznym.

Należy wykonać stalowy wysięgnik na którym będzie zawieszona pompa. W ramach montażu należy dostarczyć i zamontować zawiesie do pompy oraz tłoczny wąż strażacki o długości nie mniejszej niż 10m wyposażony w co najmniej jedno szybkozłączne umożliwiające połączenie z pompą.

Stalowy wysięgnik powinien zapewniać swobodną pracę pompy oraz pływak w zbiorniku. Pompa będzie zlokalizowana w pierwszej skrajnej komorze (według załączonego rysunku). Wysokość zawieszenia pompy powinna umożliwiać regulację o modułach nie większych niż 20 cm. Należy przewidzieć możliwość pracy pompy przy dnie zbiornika.

Inne:

Gwarancja na urządzenie minimum 12 miesięcy

Warunki płatności: przelew 14 dni od otrzymania oryginału faktury

Lokalizacja:

- Rejon Wysoki Brzeg – Jaworzno ul. Drogowców 6

Wykonawca powinien do oferty wliczyć wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia w tym koszty dojazdu do miejsca montażu pompy, materiały i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania.

Kierownik Rejonu


Inż. Roman Gugańczyk