

Starostwo Powiatowe w Ślupsku  
ZESPÓŁ UZGADNIANIA  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
76-200 ŚLUPSK, ul. Szarych Szeregów 14  
tel. (0-59) 842-52-45, fax (0-59) 840-21-25

ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH ELDRO-  
FL SP. Z O. O.  
80-536 Gdańsk  
ul.Letnicka

Wasz znak: - z dnia:

Wniosek nr **ZUDP-225/2009** z dnia **2009.03.31**

## OPINIA

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarządzenia Starosty Ślupskiego z dnia 31 lipca 2001r. Nr 16/2001 - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

## UZGADNIA

**Projekt usytuowania sieci sygnalizacji świetlnej**

Lokalizacja obiektu: **na dz. 1252, 664, 242/3 w msc. Kobylnica**

Inwestor realizowanego obiektu: **GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ  
W GDAŃSKU  
80-354 Gdańsk  
ul.Subisława 5**

### UWAGI I ZALECENIA do opinii **ZUDP-225/2009**

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
  - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
  - o warunkach zabudowy,
  - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  - pozwoleniu na budowę.
3. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt 2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.

6. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Warunkiem odbioru realizowanych obiektów budowlanych, urządzeń podziemnych jest wpis jednostki wykonawstwa geodezyjnego lub geodety uprawnionego w dzienniku budowy o dokonanym wytyczeniu.
9. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy należy prowadzić ręcznie.
10. Należy ściśle stosować się do zaleceń gestorów sieci.
11. Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych należy zgłosić na 6 dni przed terminem wg właściwości do instytucji branżowych – gestorów sieci.
12. Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie. O zabudowie ich na skutek działań inwestycyjnych powiadomić należy Starostwo Powiatowe.
13. W rejonie punktów osnowy geodezyjnej wykopy prowadzić ręcznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999r. Dz.U nr 45 poz. 454).
14. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji oraz protokół z posiedzenia ZUDP.

z up. STAROSTY  
*Joanna Góralska*  
PRZEWODNICZĄCY  
ZESPOŁU UZGODNIENIA  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
/Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej/



**Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowych**

-1- Słupsk, dnia 01.04.2009.  
**PROTOKÓŁ NR 225 / 2009**

przedmiot

uzgodnienia: Projekt wytyczenia sieci sygnalizacji świetlnej  
na dk. 1252, 664, 242/3 w mac. Kabylino

zleceniodawca:

Kakod Usług Młyniarskich ELDRO-fl sp. z o.o.  
ul. Letnicka 1  
80-536 Gdynia - Letnica

inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
ul. Subisłowa 5 80-350 Gdynia

zlecenie z dnia: 21.03.2009. znak ...brak.....

**Branże, w których sprawa wymaga uzgodnienia:**

**ENERGETYCZNA**

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Słupsku  
Rejon Dystrybucji Słupsk  
Uzgodnienie nr 262/2009 z dnia 8.04.2009  
pozytywne / negatywne

1. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów lub za pomocą aparatury.
2. Prace ziemne w pobliżu urządzeń wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczać przed uszkodzeniem.
3. Odkryte kable przed zasypieniem zgłosić do Rejonu Dystrybucji Słupsk, celem ich sprawdzenia.
4. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić i wykonać ich zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i PNE-05109 i PNE-05125
5. O zamiarze prowadzenia prac w miejscach użytkowania bądź zbliżenia do sieci elektroenergetycznych należy powiadomić Rejon Dystrybucji Słupsk tel. 059 841 61 00
6. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektryczne, nie będące na majątku ENERGA - OPERATOR SA, oraz mogą występować linie energetyczne, nie będące na majątku ENERGA - OPERATOR SA, oraz mogą występować linie energetyczne, nie będące na majątku ENERGA - OPERATOR SA, oraz mogą występować linie energetyczne, nie będące na majątku ENERGA - OPERATOR SA.
7. Uzgodnienia ważna 2 lata.
8. Uwagi: **UWAGA! Pomylić**

Technik ds. Programowania Rozwoju  
Dział Utrzymania Sieci

**ENERGETYKA CIEPLNA**  
Andrzej Krzaczkowski

**TELEKOMUNIKACJA**

Uzgodnienie nr 16228 z dnia 12.04.2009  
Dotyczy: ...  
Uzgodnienia nie z zastrzeżeniami:  
1. Prace ziemne w miejscach kabli i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną wykonywać ręcznie.  
2. Zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniu do kabli i urządzeń telekomunikacyjnych.  
3. Celem sprawozdania z prac jest ustalenie, czy w miejscu robót jest zabudowa urządzeń telekomunikacyjnych.  
4. Uzgodnienia ważna 2 lata.  
5. Osoba do kontaktu - rozporządzająca pracami:  
PTOK REGION PÓŁNOC  
ul. ... 582023322  
o przystąpieniu do prac

4. Za urządzenia sieci telekomunikacyjnej (TP) powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor, i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.  
Uzgodnienia ważna 2 lata  
Dodatkowe uwagi:

Ad. 1. Prace wykonywane TP  
wzr pod nadzorem TP  
W powiadomieniu podać  
kontakt tel. bres. robot  
i nie uzgadniać

Fabiole Barabasz  
Dział Zarządzania  
Zasobami Fizycznymi Sieci

**GAZOWNIA**

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Rejon Dystrybucji Gazu w Słupsku  
Dział Techniczny Rejonu (Z)  
ul. Moniuszki 1, 76-200 Słupsk  
tel. 059 846 99 20 faks 059 846 99 21  
NIP 583 280 37 98  
KRS 0000142725 REGON 192811620-00022

KIEROWNIK  
Działu Technicznego Rejonu

Andrzej Plewa

Uzgodniono w zakresie kolizji  
z dystrybucyjną siecią gazową ś/c i n/c

Nr XXXXV dn. 01.04.09.

Uwagi:

1. zachować odległości od sieci gazowej
2. zgłosić pisemnie rozpoczęcie robót

**WODOCIĄGI I KANALIZACJA**

Uzgodnienie nr 128/09 z dnia 03.04.2009r.  
na planasy

**DROGOWA**

Uzgodnienie GKI-5548-3/31/2009 z dnia 10.04.2009r.

Wójt Gminy Kobylnica

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
ODDZIAŁ W GDAŃSKU



## WYDZIAŁ ARCH-BUD

- \* BRAK UZGODNIENIA Z GDDK - DECYZJA !!
- \* WPPIS I WPPIS Z PŁATN

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Architektoniczno-Budowlanego  
Starostwa Powiatowego w Słupsku  
mgr inż. Małgorzata Mikolajczyk-Paszyk

## NADZÓR BUDOWLANY

Nieobecny Starostwo Powiatowe w Słupsku  
ZESPÓŁ UZGADNIANIA  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
76-200 SŁUPSK, ul. Szarych Szeregów 14  
tel. (0-59) 842-52-45, fax (0-59) 840-21-25

---

ul. Szarych Szeregów 14  
76-200 Słupsk  
tel. (059) 842-52-45

Starostwo Powiatowe w Słupsku  
ZESPÓŁ UZGADNIANIA  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
76-200 SŁUPSK, ul. Szarych Szeregów 14  
tel. (0-59) 842-52-45, fax (0-59) 840-21-25

## PRZEWODNICZĄCY ZUDP

- brak decyzji z GDDGiA
- brak opisu i opisu z planu

16.09.2009

URZĄD GMINY  
Garnizonowy węzeł łączności

PRZEWODNICZĄCY  
Zespołu Uzgodnienia  
Dokumentacji Projektowych

inż. Joanna Góralska

UZGODNIŁO Z GDDGiA, JE  
NIE WYMAGA SIĘ DECYZJI:

- ① INTERESEM JEST GDDGiA
- ② NIE JEST TO OBIEKT BUDOWLANY

BEZ UWAG

16.09.2009

## GARNIZONOWY WĘZEŁ ŁĄCZNOŚCI

z up. STAROSTY

Joanna Góralska  
PRZEWODNICZĄCY  
ZESPOŁU UZGODNIENIA  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

## URZĄD GMINY



rozdzielnica nr  
operator SA

## Starostwo Powiatowe w Słupsku ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

*Projekt uwył sieci sygnalizacji świetlnej  
na dz. wp. opinii w mac. KOSZYCZKA*

(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

ZUDP-225/2009

(sygn. opinii)

S-uk. 16.04.09r.

(miejscowość i data)

z up. STAR

*Joanna Góra*

(organ uzgadniania dokumentacji projektowych  
sieci uzbrojenia terenu ZESPÓŁ UZGADNIANIA  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ)

