

Andrzej Dunowski
p.o. z-cy Kierownika Rejonu

Giżycko, dn. **2012.09.18**

WYKONAWCY
strona internetowa zamawiającego

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **remont drogi krajowej nr 59 odcinek Ryn –Wejdyki od km 24+500 do km 26+100 = 1,600km.**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Giżycku działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz zgodnie z pkt. 18.4 Instrukcji dla Wykonawców, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniami:

- pytanie 1: „W celu uniknięcia kłopotów z porównywalnością ofert oraz w celu prawidłowej kalkulacji ceny robót prosimy o podanie powierzchni i miejsca wykonania odcinka próbnego dla w-wy wyrównania, wiążącej i ścieralnej.”
- odpowiedź 1: Odcinek próbny należy wykonać na długości 50mb (tj.:300m²) w pobliżu remontowanego odcinka.
- pytanie 2: „Zgodnie z SST D-05.03.11 destruktu należy odwieźć do Giżycka lub inne miejsce wskazane przez Inżyniera/ Kierownika Projektu. W celu prawidłowej kalkulacji oraz w celu uniknięcia kłopotów z porównywalnością ofert prosimy o podanie odległości odwozu lub wskazanie konkretnego miejsca odwozu.”
- odpowiedź 2: Nadmiar destruktu trzeba odwieźć do Giżycka, tj. na odległość 25km.
- pytanie 3: „Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości: Czy ściek „trójkątny” przy krawędziowy ma być posadowiony na ławie żwirowej (patrz: opis pozycji kosztorysowej) czy na ławie betonowej(wg SST D-08.05.01)?”
- odpowiedź 3: Ściek „drogowy korytkowy” nie „trójkątny” należy posadowić na ławie betonowej. Zamawiający zmienia opis w kosztorysie ofertowym. W załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

p.o. Z-cy KIEROWNIKA REJONU
(-) podpis nieczytelny
Andrzej Dunowski

Prowadzący sprawę:
Elżbieta Siwoszek
tel. (87) 429-91-53
email: esiwoszek@gddkia.gov.pl