

GDDKiA-O/LU-D3mc/418/ DK17_ŁR-P/1/14

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

*Rozbudowa drogi krajowej Nr 17 na odcinku Łabunie Reforma-Polanówka od km 191+200 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3265L w km 193+596 (wraz ze skrzyżowaniem) km 191+200-
km 193+800***WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) - Pzp, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W związku z zapisem zawartym w SST zamówienia punkt D.05.03.13. nawierzchnia z mieszanki mastykowo-grysowej SMA, proszę o informację czy Zamawiający, zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych, dopuszcza do produkcji tych mieszanek użycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym, które jak wynika z opinii IBDiM jest rozwiązaniem równorzędnym a nawet przewyższa jakościowo lepiszcza modyfikowane polimerami.

Technologia ta spełnia wszystkie wymagania WT-2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produktem równoważnym.

Wyniki badań laboratoryjnych i doświadczenia praktyczne modyfikacji MMA elastomerami wskazują na skuteczność takiej modyfikacji, poprawiając odporność nawierzchni na deformacje trwałe, odporność na spękania niskotemperaturowe oraz obniżenie emisji hałasu nie zwiększając kosztów produkcji MMA.

Odpowiedź 1

Istniejące zapisy SST nie uwzględniają możliwości zastosowania granulatu polimerowo-gumowego jako dodatku do mieszanki mineralno-asfaltowej (modyfikacji w zespole do wytwarzania mieszanki). Jednocześnie dopuszczono możliwość zastosowania alternatywnego lepiszcza według aprobaty technicznej. Powyższe oznacza, że lepiszcze gumowo-asfaltowe może być dopuszczone do wytwarzania mieszanki SMA przy spełnieniu między innymi następujących warunków:


- przedłożenia ważnej aprobaty technicznej na lepiszcze gumowo-asfaltowe (nie mylić z mieszanką mineralno-gumowo-asfaltową),
- posiadania dostępu do możliwości technicznych wytwarzania takiego lepiszcza w warunkach przemysłowych (odpowiednie mieszalniki wysokoobrotowe lub młyny ścinające) oraz transportu (np. cysterny z mieszadłami)
- posiadania możliwości wyprodukowania i wbudowania mieszanki w odpowiednim czasie, uwzględniającym szybko zachodzące zmiany we właściwościach lepiszcza gumowo-asfaltowego,

- spełnienia wszystkich wymagań technologicznych zapisanych w SST zarówno w odniesieniu do mieszanki mineralno-asfaltowej jak i warstwy ścieralnej.

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 970 ze zm.) zmienia treść SIWZ- Formularza 2.1 „OFERTA” poprzez dodanie punktu o treści: *„ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres **5 lat** od daty uzyskania Protokołu odbioru ostatecznego robót, na warunkach określonych w dokumencie „Gwarancja Jakości” (załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy)”* oraz zamieszczenie na stronie internetowej, w zakładce „Modyfikacja treści SIWZ” poprawionego formularza 2.1 „OFERTA”.

Powyższe zapisy są dla Wykonawców wiążące i nie skutkują koniecznością zmiany treści ogłoszenia, nie wymagają dodatkowego czasu na sporządzenie oferty. W związku z powyższym termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z-ca Dyrektora Oddziału

mgr inż. Zbigniew Szepletowski

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Cichecka
Tel. 81 534-92-57, fax 81 534-92-39