

ciąg dalszy trasy kablowej na

rys. nr: EL100492,31

POCZĄTEK OPRACOWANIA
KM 3 + 600.00

Projektowane kable HAKnFpA $3 \times 50 \text{ mm}^2$ 12/20kV

Przybliżone miejsce ułożenia
mufy kablowej typu: MPO 600/60

Zapas kabla 4,0m

Linia 110 kV

$\phi 0,80 \text{ m}$

2m

~35,0m

Km 3 + 710.00

R = 500

1325

7

5,0m

asf