



Leszek Sekulski
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Warszawa dnia 05.03.2018 r.

O.WA.D-3.241.9.2018.JM. 140.2018

Wszyscy zainteresowani
Nr ref. GDDKiA.O.WA.D-3.241.9.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Remont wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 240+167 w m. Modła.**

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI NR 3

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje w załączeniu pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Oferent zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie projektu, na który powołuje się STWiORB nr M-11.09.01 Gwoździowanie skarp. Bez projektu niemożliwe jest dobranie odpowiedniej technologii, a co za tym idzie prawidłowe wycenienie pozycji. Dodatkowo zwracamy uwagę na jednostkę obmiarową w pozycji przedmiarowej m³.

Odpowiedź 1

Wykonawca w ramach ceny jednostkowej opracuje projekt zabezpieczenia gruntu za podporami skrajnymi w oparciu o preferowaną technologię.
Jednostka obmiarowa jest w pozycji przedmiarowej jest m³.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dylatacji bitumicznej na dylatację modułową lub dylatację bitumiczną innych wymiarów?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmian dylatacji bitumicznej na dylatację modułową.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

mgr inż. Leszek Sekulski

Sprawę prowadzi: Jolanta Machowska
tel. 0 22 209 23 91 fax. 0 22 810 94 13
e-mail: jmachowska@gddkia.gov.pl