

Warszawa, 24.11.2017

Nr pisma O.WA.D-3.241.59.2017.msz...⁹⁸²...2017

Wszyscy zainteresowani

Sprawa GDDKiA.O.WA.D.3.241.59.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów”

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2017r., poz. 1579) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

I. PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Pytanie 1 Badania geologiczne w nurcie rzeki Wisły pod rozbudowę podpór mostu w Zakroczymiu. Zgodnie z SIWZ: OPZ (str. 62) ocena stanu technicznego mostu przez rzekę Wisłę w Zakroczymiu przesądzi o wyborze wariantu przebudowy mostu. Wykonawca ma więc uwzględnić w ofercie różne warianty przebudowy mostu: tj. z pozostawieniem istniejących podpór lub z poszerzeniem istniejących podpór mostu (wariant 2). Wariant 2 jest również wariantem zgodnym z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca ma zatem uwzględnić w ofercie koszty badań geologicznych (odwierty, sondowania, koszty związane) dotyczące poszerzenia podpór. Koszty badań geologicznych w nurcie rzeki odbiegają zasadniczo od kosztów badań geologicznych w gruncie, a zatem, według Wykonawcy, Zamawiający powinien dokonać zmiany Tabeli Elementów Rozliczeniowych TER w celu uwzględnienia niezbędnych badań w nurcie rzeki.

Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownej zmiany SIWZ w tym zakresie, w tym zmianę TER.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. Wszelkie koszty badań geologicznych należy uwzględnić w istniejących pozycjach tabeli Elementów Rozliczeniowych tj. 10.1-10.11.

Pytanie 2 Czy wycena robót geologicznych w swoim zakresie powinna zawierać badania podłoża gruntowego pod most w Zakroczymiu?

W związku z powyższym w jakiej pozycji powinny być uwzględnione wspomniane badania oraz w jakiej ilości?

Określenie zakresu robót geologicznych jest niezbędne do rzetelnego oszacowania kosztów oraz zapewnienia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź Wycena robót geologicznych powinna w swoim zakresie zawierać badania podłoża gruntowego pod most w Zakroczymiu. Przedmiotowe badania należy uwzględnić w pozycjach 10.1-10.11. Rozliczenie nastąpi obmiarowo, zgodnie z faktyczną ilością wykonanych badań.

II. Zamawiający informuje o **przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert do dnia 01.12.2017r.** Godziny i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

mgr inż. Leszek Sekulski

Sprawę prowadzi: Marta Szymkiewicz
tel. +48 22 209 23 61, fax: +48 22 209 24 74
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl