

Sosnowiec, dn. 04.10.2008 roku

Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu
Usługi Projektowe
44- 117 Gliwice
ul. Jowiszowa 22/7

Znak: BZE/RD2/ZS/JB/89R/77471/08

Dotyczy: *PW zabezpieczenia kabli energetycznych w miejscach kolizji z projektowaną przebudową wiadukty w rejonie ul. G.Roweckiego / droga szybkiego ruchu w Sosnowcu.*

Odpowiadając na Wasze pismo w sprawie j/w Rejon Dystrybucji Sosnowiec informuje , że przedłożony do uzgodnienia projekt został sprawdzony i uzgodniony pod warunkiem:

1. Prace w pobliżu kabli prowadzić z szczególną ostrożnością bez użycia sprzętu mechanicznego ponieważ trasa kabli w wywiadzie branżowym została przedstawiona orientacyjnie (brak rzędnych posadowienia kabli).
 2. Podczas prac związanych z odkrywaniem i zabezpieczeniem kabli nie dopuścić do zmiany rzędnych ich posadowienia.
 3. Jako ochronę kabli stosować rurę zgodnie z opisem w projekcie o barwie zgodnej z barwą istniejącej folii orientacyjnej kabla.
 4. Prace przy zabezpieczeniu kabli energetycznych własności ENION Grupa Tauron S.A. Oddz. Będzin- RD2 Sosnowiec wchodzących w kolizję z projektowanym wiaduktem prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Sosnowiec.
 5. Wykonane prace związane z zabezpieczeniem istniejących kabli energetycznych podlegają odbiorowi przez Rejon Dystrybucji Sosnowiec.
- Jeden egzemplarz planu pozostaje w naszych aktach.

Ważność uzgodnień ustala się na okres dwóch lat od daty niniejszego pisma.

Dodatkowo informujemy , że godzina nadzoru z ramienia ENION Grupa Tauron S.A. Oddział Będzin na dzień dzisiejszy wynosi 53.17 zł. (brutto) zgodnie z obowiązującą od dnia 01.01.2008. w ENION Grupa Tauron S.A. „Taryfą dla energii elektrycznej”.

Opracował: Błaut Janusz tel. 032- 7354-126
Załącznik: 1 egz. PW wraz z planem zagospodarowania
Kopia :RD2/ZS

KRS 000012216
Oddział Zarządzania Siecią
Inżynier Jerzy Łazurkiewicz

