



Grzegorz Dziedzina
Z-ca Dyrektora Oddziału
O.Sz.D-3.2412.33.2020.1.ig

Szczecin, 10.07.2020 r.

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: **Remont nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem lewoskrętu w m. Mścice od km 36+160 do km 38+703 o długości 2,543 km w ciągu drogi krajowej Nr 11.**

W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie numer 1:

Czy Zamawiający może określić rodzaj siatki przeznaczonej do wzmocnienia konstrukcji? W kosztorysie podano siatkę z włókien szklano-węglowych natomiast załączona SST określa siatkę z włókien poliestrowych, polipropylenowych, polietylenowych.

Odpowiedz na pytanie numer 1:

Zamawiający informuje, że obowiązującym rodzajem siatki jest siatka z włókien szklano-węglowych, zgodnie z kosztorysem ofertowym. Wobec powyższego działając na podstawie z art. art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści siwz przekazując w załączeniu zamienną SST (plik D-05.03.26a).

Termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 21.07.2020 do godz. 10:50.

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Grzegorz Dziedzina

Załącznik nr 1:
Zamienna SST D-05.03.26a

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

NACZELNIK
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Iwona Gabska

al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin
tel. centrala: (091) 432 53 00
tel. sekretariat: (091) 432 53 01
fax. sekretariat: (091) 484 38 73