



GDDKiA

Leszek Sekulski

Z-ca Dyrektora Oddziału

Ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Warszawa dnia.....21.10.2015.....

O.WA.D-3.241.83.2015.M.B.818.2015

Do wszystkich zainteresowanych

Postępowanie nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.83.2015

PYTANIE WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymianę pomostu rewizyjnego drewnianego na stalowy (ażurowy) mostu przez rzekę Wisła w m. Góra Kalwaria, droga krajowa nr 50 w km 179+400.”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (dalej „Zamawiający”) działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz zapisem pkt 9 Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), przekazuje treść zapytania, które wpłynęło w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1

Proszę o podanie pozycji kosztorysu w którą należy wpisać czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne miejsc po drewnianych belkach pomostu, (w związku z udzieleniem odp. na pytanie nr 7 z dnia 19.10.2015r.).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne miejsc po drewnianych belkach pomostu należy uwzględnić w pozycji nr 4 Kosztorysu ofertowego „– pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji pomostu roboczego, z uwzględnieniem oczyszczenia konstrukcji do stopnia P Sa 2 1/2.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w związku z przekazaną odpowiedzią na pytanie **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 26.10.2015r.** Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

mgr inż. Leszek Sekulski

Sprawę prowadzi: Monika Bogusz
tel. 22 209 23 91 fax. 22 810 94 13
e-mail: mbogusz@gddkia.gov.pl