



GDDKiA

Leszek Sekulski

Z-ca Dyrektora Oddziału

ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Warszawa, 15.06.2020

O.WA.D-3.2412.30.2020.BM. 444..2020

Wszyscy zainteresowani

Sprawa GDDKiA.O.WA.D.3.2412.30.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie remontów dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddziału Warszawa z podziałem na 7 zadań**

Szanowni Państwo,

I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI oraz ZMIANA SIWZ NR 1

Pytanie 1

Zamawiający ograniczył możliwość składania ofert do 2 zadań dla jednego Wykonawcy, zatem czy konsorcjum firm X i Y może złożyć ofertę na zadania A, B w konfiguracji X - Lider Y - Partner a na zadania C, D w konfiguracji Y - Lider, X - partner ?

Odpowiedź:

Nie może. Bez względu na konfigurację Lider-Partner jest to ten sam Wykonawca (X i Y)

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że w zadaniu nr 1 wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni poprzez ułożenie siatki stalowej dotyczy ułożenia samej siatki, bez układania mieszanki slurry seal?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zadaniu nr 1 wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni poprzez ułożenie siatki stalowej z ułożeniem mieszanki slurry seal należy wykonać zgodnie z SSTWIORB D.05.03.26d (Zastosowanie siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni). Patrz zmiana SIWZ nr 1 poz. 1.

II. Zamawiający **działając w trybie art. 38 ust. 4** ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. 1843 ze zm.), informuje o dokonaniu następujących zmian treści SIWZ:

Zmiana SIWZ nr 1

Poz. 1 Zmiana dotyczy TOM III Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1 i polega na dodaniu STWiORB D.05.03.19 Cienkie warstwy na zimno (typu „SLURRY SEAL”).

Załączniki:

D.05.03.19 Cienkie warstwy na zimno (typu „SLURRY SEAL”).

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

mgr inż. Leszek Sekulski

Sprawę prowadzi: Beata Misiewicz
tel. +48 22 209 23 61
bmisiewicz@gddkia.gov.pl