



16.	Uszczelka płaska 10/150/2 SPETOGRAF	2	GUS31	PN-EN 1514-1	
15.	Śruba dwustronna Z-M24x130	16	30CrNiMo8	PN-EN 1515-1	
14.	Nakrętka N-M24	32	42CrNo4	PN-EN 1515-1	
13.	Kolnierz PN-EN 1092-1/05F/DN150/PN63	2	P355NL1	PN-EN 1092-1	
12.	Zblokowane urządzenie do prób	1	---	dostawa wykonawcy	-
11.	Uszczelka płaska 10/50/2 SPETOGRAF	10	GUS31	PN-EN 1514-1	-
10	Śruba dwustronna Z-M16x120	80	30CrNiMo8	PN-EN 1515-1	-
9.	Nakrętka N-M16	160	42CrNo4	PN-EN 1515-1	-
8.	Kolnierz PN-EN 1092-1/05F/DN50/PN63	5	P355NL1	PN-EN 1092-1	-
7.	Kolnierz PN-EN 1092-1/11E/DN50/PN63/4,5	5	P355NL1	PN-EN 1092-1	-
6.	Zawór iglicowy ZA-25S-4/9-2	3	--	catalog Polna	-
5.	Termometr przemysłowy	1	--	--	-
4.	Manometr tarczowy M160(0...12,0)0,6	2	--	KMF Włocławek	-
3.	Manometr rejestrujący MR/(0...12,0)1,0	1	--	KMF Włocławek	-
2.	Zawór odcinający kolnierzowy KOK DN 10 PN 10	1	--	Gazomet	-
1.	Zawór kulowy kolnierzowy ZSK-50/6,3	5	--	Gazomet	-
Poz.	Nazwa części	Ilość	Materiał	Nr normy lub rys.	Uwagi

ZAMAWIAJĄCY

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

60-763 POZNAŃ

ul. Sieniradzkiego 5A

tel. (0-61) 866 88 21

fax (0-61) 866 09 82

DDKIA

DHV POLSKA Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03

e-mail: dhvpolska@dhv.com

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant:	Tomasz Ogiba	gazowa	WKP/0281/PWOS/04	
Opracował:				
Sprawdził:	Bogdan Stanisławski	gazowa	406/PW/94	

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA DROGI S5 GНИЕZNO-POZNAŃ (węzeł Kleszczewo)

odcinek I od km -0+420 do km 14+475

Tytuł tomu:				PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY-	
				TOM 11 CZĘŚĆ 1 - PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ GAZOWYCH	
Nr tomu:	Nazwa rysunku:				
TOM 11	Schemat stanowiska prób				
Nr umowy:	Branża:	Stadium:	Skala:	Data:	Nr rysunku:
9/2005	KOLIZJE GAZOWE	PB	pogląd	04.2008	10-00 /11-01-2420-00