GDDKiA
Leszek Sekulski
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Warszawa, 2018 -04- 24

O.WA.D-3.241.12.2018.BM.218.2018

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Odtworzenie oświetlenia drogowego na drodze S8 na odcinku od węzła Radzymin do węzła Wyszków i dostosowaniu tego oświetlenia do zmian w ustawie Prawo energetyczne w zakresie obowiązku oświetlenia dróg oraz wykonanie projektu oświetlenia na skrzyżowaniu łącznic w węźle „Lucynów z drogą gminna (stary przebieg DK8).**

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp", Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1
Przedstawione dokumenty projektowe nie są wystarczające do wykonania obliczeń oświetlenia. Proszę o dostarczenie/udostępnienie dokumentacji w formie elektronicznej DWG.

Odpowiedź
Pytanie nie precyzuje brak jakich informacji uniemożliwia wykonanie obliczeń oświetlenia. Zamawiający nie wymaga zaprojektowania oświetlenia od podstaw a jedynie odtworzenie w oparciu o istniejącą dokumentację powykonawczą. Dobranie opraw o parametrach analogicznych do istniejących (bryła fotometryczna, moc, rodzaj źródła światła) zapewni parametry zgodne z dokumentacją. Zamawiający nie posiada dokumentacji w wersji dwg (edytowalne pliki AutoCad)

Pytanie 2
Jakiego tylu (pisownia oryginalna) oprawy zastosować konwencjonalne Sodowe czy LED? Oprawy konwencjonalne sodowe są wycofane z produkcji.

Odpowiedź
Zadanie zostało podzielone na dwie części, część pierwsza dotyczy odtworzenia istniejącego oświetlenia zgodnie z dokumentacją powykonawczą. W dokumentacji wskazane są konkretne typy osprzętu co jasno określa parametry oświetlenia. Oświetlenie należy odtworzyć zgodnie z następującymi zasadami:

1. Nowe oprawy mają mieć takie same parametry oświetleniowe jak dotychczas funkcjonujące (bryła fotometryczna, barwa światła),
2. Dopuszcza się zastąpienie opraw sodowych oprawami LED po zapewnieniu takiej samej barwy światła opraw LED lub takiego ich rozmieszczenia żeby tworzyły zwarte odcinki o jednakowym rodzaju oświetlenia.
3. Zamawiający zakłada wykorzystanie i uruchomienie istniejących opraw i uzupełnienie braków. Takie rozwiązanie było wyceniane w kosztorysie inwestorskim.

W części drugiej należy wykonać projekt oświetlenia skrzyżowań na węźle „Lucynów" w oparciu o oprawy LED co jest niezbędne w związku z wymaganiami wobec zasilania systemu.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami
mgr inż. Leszek Sekulski

Sprawę prowadzi: Beata Misiewicz
tel. +48 22 209 23 61, fax: +48 22 209 24 74
bmisiewicz@gddkia.gov.pl