



PROJ SZAFKA OŚWIETLENIOWA  
SO8A



SO8A

Pi(1)=5,17kW  
Pi(2)=4,74kW  
Pi(SO8A)=9,91kW

W-81, PROJ. SZAFKA KABLOWA-ROZDZIELCZA Z SZR  
YKY 4x25, l=51m, dU=0,23%



MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w WARSZAWIE  
Wydział infrastruktury  
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

UKŁAD SIECI TN-C-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ – WYŁĄCZENIE SZYBKE  
TN-C – PO STRONIE ZASILANIA  
TN-S – ZASILAJĄCY OBWODY ODBIORCZE

ZAMAWIAJĄCY

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
ODDZIAŁ W WARSZAWIE



03-808 WARSZAWA  
ul. Mińska 25  
tel. (22) 810 39 84  
fax (22) 810 04 12

BIURO PROJEKTOWE



DHV POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Domaniewska 41  
02-672 Warszawa  
tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03  
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Główny Projektant:	mgr inż. Krystyna Jastrzębska	drogi	338/01 Konstrukcyjno-budowlana	
Projektował:	inż. Jakub Kuźmiński	elektryczna	GPB.7342/119/06 Sieci inst. i urz. elektroenergetyczne	
	mgr inż. Cezary Stennicki	elektryczna		
	mgr inż. Hubert Moczyński	elektryczna		
Sprawdził:	mgr inż. Antoni Maślanko		SI-301/84 Sieci inst. i urz. elektroenergetyczne	

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  
**DROGA EKSPRESOWA NR 8  
NA ODCINKU RADZYMIN – WYSZKÓW**

PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA- TOM 5

Obiekt:	Nazwa rysunku: <b>SCHEMAT ELEKTRYCZNY OŚWIETLENIA TUNELU POD PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT W. M. NIEGÓW. SZAFKA OŚWIETLENIOWA SO8A</b>				
Nr umowy: 44/2001	Branża: Elektryczna	Stadium: PB	Skala:	Data: 12.2005	Nr rysunku: 20 / 5-01-2019-00