

**Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

GDDKiA O/RZ/RK/8e/4/PU/4/5/2009
Krosno, 06 listopad 2009 roku

dotyczy: przetargu nieograniczonego

Odpowiadając na otrzymane pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn.: **Konserwacja sieci kanalizacji deszczowej w ciągu dróg krajowych nr 9, 28, 73 wraz z przeglądem i czyszczeniem elementów i urządzeń zamontowanych na sieci**, Oddział w Rzeszowie, Rejon w Krośnie GDDKiA zamieszcza wyjaśnienia do pytań, które stanowią integralną część SIWZ:

Pytanie nr 1:

W wykazie separatorów przeznaczonych do czyszczenia w pkt 9 do 13 podane są separatory ATOL-OH lecz nie podane jakie są to typy.
Proszę podać jakie są to typy do poszczególnych lokalizacji.

Wyjaśnienie nr 1:

Podane separatory w pkt. 9-13 kosztorysu ofertowego w lokalizacji 211+711 drogi krajowej nr 28 oraz drogi krajowej nr 73 w km 166+130, 167+187, 167+937 i 167+967 są to separatory ATOL-OH 10/100 lamelowe

Pytanie nr 2:


W pkt 14 podane jest czyszczenie separatorów eko-drain.
Czy pod pojęciem konserwacja należy rozumieć wymianę wkładów Aikaterisil?

Wyjaśnienie nr 2:

pod pojęciem konserwacji należy rozumieć wymianę wkładów Aikaterisil.

Jednocześnie informujemy że termin, miejsce i godzina składania ofert pozostają bez zmian.

p. o. KIEROWNIK REJONU


mgr inż. Mariusz Błyska

Sprawę prowadzi:

Ewelina Chowaniec

tel.: . (0*13) 4323484 wew