

**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Do zamieszczenia w siedzibie Zamawiającego i
umieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego**

Dotyczy postępowania przetargowego:

Nr ref. GDDKiA-O/PO-R-2/39/2013

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dostawa wraz z montażem agregatów prądotwórczych, Zadanie 2 - agregat prądotwórczy dla Obwodu Drogowego w Gnieźnie – 1 szt.”**

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów wyboru oceny najkorzystniejszej określonych w pkt 17.1. tom I SIWZ.

Wybrana oferta:

ELEKTRON Krzysztof Borowiec i Paweł Rządiewicz Spółka Jawna
ul. Hetmańska 11
60-254 Poznań

za kwotę brutto: 39.890,00 PLN

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp informacje, o których mowa w zawiadomieniu tj. wybór najkorzystniejszej oferty, a także nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty	Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.	Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę (kryterium – najniższa oferowana cena jednostkowa brutto)	Liczba pkt w kryterium (kryterium – cena oferty brutto)	Łączna punktacja
1	ELEKTRON Krzysztof Borowiec i Paweł Rządiewicz Spółka Jawna ul. Hetmańska 11 60-254 Poznań	ELEKTRON Krzysztof Borowiec i Paweł Rządiewicz Spółka Jawna ul. Hetmańska 11 60-254 Poznań	100	100
2	ELEKTRO-INSTAL Damian Stasiak ul. Obornicka 258/1 60-693 Poznań	Oferta odrzucona		

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta otrzymała największą liczbę punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert (cena-100%), obliczoną na podstawie wzoru określonego w w pkt 17.2 tom I SIWZ. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym.

Wykluczeni Wykonawcy:

W niniejszym postępowaniu nie zostali wykluczeni Wykonawcy.

Odrzucone oferty:

Na mocy art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę firmy **ELEKTRO-INSTAL Damian Stasiak** (ul. Obornicka 258/1, 60-693 Poznań). Jej oferta nie odpowiada treści SIWZ.

Zamawiający zastrzegł w Opisie przedmiotu zamówienia, że stopień ochrony prądu nie może być niższy niż IP23. Wykonawca podał w ofercie, że oferowany przez niego model prądu posiada stopień ochrony IP21, co jest niezgodne z SIWZ.

Termin zawarcia umowy:

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w związku z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz faktem, iż Zamawiający przesyła niniejszą informację w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Marek Napierała

Sprawę prowadzi:

Piotr Mroczkowski

tel. 618 646 303

e-mail: pmroczkowski@gddkia.gov.pl

20.01.2020