

UWAGI:
1. Układ sieci odbiorczej: TN-S
2. Ochrona przed dotykiem pośrednim samoczynne wyłaczenie zasilania wg PN-IEC-60364-4-41
3. Ochrona p-przepięciowa: -ochronniki przepięć w układzie TN-S
4. Stopień ochrony obudowy min. IP54
5. Uwaga: -jeden wzór zamka i kluczyków do wszystkich rozdzielnic
5. Stosować bloki rozdzielcze w RG



Zaciski oznaczone * służą do podłączenia układów kontroli napięcia w modułach awaryjnych opraw oświetleniowych

BLOK OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I PODSTAWOWEGO RG



INWESTYCJA	BUDYNEK MAGAZYNOWO - SOCJALNY W KOZIENICACH		
OBIEKT	BUDYNEK MAGAZYNOWO - SOCJALNY		
ADRES	KOZIENICE OBRĘB ALEKSANDRÓWKA DZIAŁKA NR. 22/1		
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELCZY GŁÓWNEJ.		
OPRACOWAŁ: lech.arch.Łukasz Śmierzyński	DATA	PODPIS	SKALA
OPRACOWAŁ:			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jarosław Kucharczyk We-348/02	DATA	PODPIS	STADIUM: BUDOWLANY
RZECZNY: mgr inż. arch. W. Motyliński St-291/82	DATA	PODPIS	BRANŻA: ARCHITEKTURA
WERYFIKATOR: mgr inż. arch.	DATA	PODPIS	NR.UZG. / NR.RYS. 2.3
GŁ.PROJEKTANT: mgr inż. arch. W. Motyliński St-291/82	DATA	PODPIS	NR.ARCHIW.