

## **Wykonawcy Wszyscy**

Dotyczy postępowania: O.PO.D-3.2412.27.2019

**„Remont drogi krajowej nr 12 na odcinku Krzemieniewo – Hersztupowo – Gostyń”**

### **Pytanie 9**

Prosimy o wskazanie lokalizacji robót związanych z wymianą elementów brukarskich na odcinku nr 4, dotyczy pozycji kosztorysowych nr: 14, 15, 16, 17, 18. Odcinek nr 4 przebiega w terenie zabudowanym o bardzo dużym natężeniu ruchu, informacja dotycząca lokalizacji rozbiórek i wykonania nowych krawężników, obrzeży i nawierzchni z kostki ma duży wpływ na oszacowanie czasu i kosztów wykonania robót.

### **Wyjaśnienie**

Lokalizacja robót związanych z wymianą elementów brukarskich została wskazana w przedmiarze robót odc.4. Przedmiar robót odc. 4 został udostępniony w modyfikacjach SIWZ na stronie internetowej.

### **Pytanie 10**

Prosimy o potwierdzenie że wymiana krawężników betonowych trapezowych 15/21x30 cm (kolor czerwony) w pozycji kosztorysowej nr 16 dla odcinka nr 4 w ilości 373m dotyczy krawężników na pierścieniach rond.

### **Wyjaśnienie**

Zakres robót związanych z wymianą krawężników betonowych trapezowych został wskazany w przedmiarze robót odc.4.

### **Pytanie 11**

Prosimy o potwierdzenie, że na zatokach autobusowych na odcinkach nr 2 i 3 należy wykonać konstrukcję nakładki bitumicznej jak na jezdni głównej.

### **Wyjaśnienie**

Na odcinkach nr 2 i 3 należy wykonać konstrukcję nakładki bitumicznej jak na jezdni głównej.

### **Pytanie 12**

Prosimy o informacje czy do wyceny regulacji studni rewizyjnych należy przyjąć wykonanie ich z elementów prefabrykowanych tzw. „włazów naprawczych”

### **Wyjaśnienie**

Do wyceny regulacji studni rewizyjnych należy przyjąć wykonanie ich z elementów żeliwnych

**Pytanie 13**

Z opisu technicznego wynika, że remont DK 12 będzie polegał na frezowaniu istniejącej warstwy ścieralnej na głębokość 0-4cm, następnie ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W 35/50. Kolejnym etapem będzie wbudowanie warstwy ścieralnej SMA 11 PMB45/80-65 o grubości 4cm i 5cm. Biorąc pod uwagę zasadę technologiczną, że przy doborze mieszanki mineralno-asfaltowej grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru mieszanki ( $h > 2,5 \times D$  gdzie D stanowi największy wymiar kruszywa). W przypadku mieszanki AC16W minimalna grubość wynosi 4cm. Wbudowanie mieszanki AC 16W w 3cm niesie bardzo duże zagrożenie jeżeli chodzi o uzyskanie wymaganego zagęszczenia warstwy. Obniżenie wartości zagęszczenia oraz zwiększenie wolnej przestrzeni w warstwie bezpośrednio przełoży się na utratę właściwości warstwy, a to będzie miało znaczący wpływ na trwałość całej konstrukcji. W związku z powyższym prosimy o zwiększenie grubości warstwy wyrównawczej do 4cm

**Wyjaśnienie**

Skorygowano grubość warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W 35/50 zwiększając jej grubość do 4 cm. Zamawiający w modyfikacjach SIWZ udostępni nowy: projekt techniczny, przedmiary robót, kosztorysy ofertowe oraz przekrój normalny nr 1.

**Pytanie 14**

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz danymi producentów maksymalny okres gwarancyjny na oznakowanie poziome cienkowarstwowe powinien wynosić 12 miesięcy. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu umowy §15 punkt 1 dotyczącego okresu gwarancji na oznakowanie poziome na okres 12 miesięcy.

**Wyjaśnienie**

Zamawiający podtrzymuje zapis par. 15 punkt 1 umowy.

**Pytanie 15**

Prosimy o umieszczenie brakującej ST-00.00.00., na którą powołuje się Zamawiający w odpowiedziach z dnia 05.06.2019r na pytanie 3 oraz 4.

**Wyjaśnienie**

Zamawiający udostępnia D-00.00.00 modyfikacjach SIWZ.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o następujących zmianach treści SIWZ.

**Modyfikacja I**

Zamieszcza się zaktualizowany przekrój normalny pod nazwą – Rys. 2 Przekrój normalny1\_DK 12 Krzemieniewo – Gostyń\_06\_06\_2019

**Modyfikacja II**

Zamieszcza się zaktualizowany projekt techniczny pod nazwą - Projekt techniczny\_DK 12 Krzemieniewo – Gostyń\_06\_06\_2019

### **Modyfikacja III**

Zamieszcza się zaktualizowane kosztorysy ofertowe i zbiorcze zestawienie kosztów pod nazwą  
- ZZK\_kosztorysy ofertowe\_06\_06\_2019

### **Modyfikacja IV**

Zamieszcza się przedmiar robót dla odcinka 1 pod nazwą - Przedmiar robót  
\_odc1\_06\_06\_2019

### **Modyfikacja V**

Zamieszcza się przedmiar robót dla odcinka 2 pod nazwą - Przedmiar robót  
\_odc2\_06\_06\_2019

### **Modyfikacja VI**


Zamieszcza się przedmiar robót dla odcinka 3 pod nazwą - Przedmiar robót  
\_odc3\_06\_06\_2019

### **Modyfikacja VII**

Zamieszcza się przedmiar robót dla odcinka 4 pod nazwą - Przedmiar robót  
\_odc4\_06\_06\_2019

### **Modyfikacja VIII**

Zamieszcza się ST D-00.00.00 pod nazwą - D-00.00.00 Wymagania Ogólne\_06\_06\_2019

zamówień Publicznych  
Specjalista  
  
mgr Krzysztof Jahns

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Jahns

tel. 618 646 305

e-mail: [kjahns@gddkia.gov.pl](mailto:kjahns@gddkia.gov.pl)